

MZUK-EPZ.50.11.2016

Gliwice, 25-03-2016 r.

nr kor.

Dotyczy: **Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.**

## **Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 54  
fax +48 32 231 00 32  
przetargi@mzuk.gliwice.pl

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z pozycjami przedmiarowymi poz. nr 64 oraz 65 branża budowlana, a raczej określenie wymagań Zamawiającego w stosunku do stopnia oczyszczenia powierzchni elementów stalowych:

- czy oczyszczenie powierzchni konstrukcji poprzez zgrubne usunięcie rdzy szczotkami drucianymi spełni wymagania Zamawiającego?
- a może Zamawiający wymaga oczyszczenia poprzez zastosowanie urządzeń do obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie).

### **Odpowiedź:**

W czasie malowania powierzchni metalowych należy przewidzieć następujące czynności:

- czyszczenie ręczne lub mechaniczne (szczotki druciane),
- pokrycie powierzchni malowanych odrdzewiaczem, odtłuszczenie,
- dwukrotne malowanie farbą „na rdzę” (dwa kolory).

Z poważaniem

Grzegorz Śliczniuk

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.