



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gliwicach  
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Gliwice, 24.10.2019 r.

MZUK.00.092.17.2019

DBK  
29.10.2019  
[Signature]

MZUK GLIWICE  
WPŁYNEŁO  
28-10-2019  
MZUK-38296-2019

Znak sprawy: MZ.5584.3-2.2019.ŁN

Egz. nr 2

**PROTOKÓŁ**  
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

24.10.2019 r.

przez

kpt. mgr Łukasz Nowak – p.o. zastępcy naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego,  
legitymacja służbowa nr 297,

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5584.3-1.2018.ŁN z dnia 22.10.2019 r.,  
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały  
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym  
administrowanym przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach w granicach  
administracyjnych miasta Gliwice.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwicach.	Pan Tadeusz Mazur – Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Zbigniew Dębicki – Mistrz Działu Zieleni.	-----

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:  
Nie dotyczy.

[Signature]

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Las komunalny w Gliwicach	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Las Komunalny zajmuje pow. 236,26 ha w skład, którego wchodzi kompleksy leśne przy ulicach: Chorzowskiej i K. Szymanowskiego (ok. 202 ha) oraz Toszeckiej i Oriona (ok. 34,26 ha). Właścicielem jest gmina Gliwice. Administratorem kompleksów leśnych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input checked="" type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Plan Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych w Gliwicach na okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.	
	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	Nie dotyczy	Brak uzgodnienia - kompleks poniżej 300 ha.	Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.
Opis, uwagi, załączniki: Brak			

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

<input type="checkbox"/>	Data opracowania	data uzgodnienia KM/KP PSP	Data aktualizacja planu
	Opis, uwagi, załączniki:		

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty zewnętrzne zasilane z sieci wodociągowej miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podziemny, zlokalizowany w rejonie byłej bazy sprzętu gaśniczego - hydrant oznakowany zgodnie z PN.</li> <li>- podziemny, zlokalizowany w sąsiedztwie Zameczku Leśnego (przy fontannie) hydrant oznakowany zgodnie z PN,</li> <li>- nadziemny, zlokalizowany przy wjeździe do lasu od strony ul. Horsta Bienka, hydrant oznakowany zgodnie z PN,</li> <li>- 5 hydrantów nadziemnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Lipowego, oznakowane zgodnie z PN.</li> <li>- zbiorniki wodne (retencyjne) położone w najbliższym sąsiedztwie lasu zlokalizowanego przy ulicach miejskich (Toszeckiej i Oriona) stanowiące zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych.</li> </ul> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych znajdujące się przy zbiornikach są oznakowane.</p>
-------------------------------------	---

*[Signature]*



4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Dojazdy do kompleksów leśnych umożliwiają drogi publiczne między innymi: droga krajowa nr 88, ulice Toszecka, Chorzowska, Oriona, K. Szymanowskiego, Leśna, Aronii, Forsta Bieńka, Brzozowa.</p> <p>Drogi wykorzystywane jako dojazdy pożarowe zostały oznakowane jako „droga pożarowa” i ponumerowane.</p> <p>W trakcie kontroli kompleksu leśnego przy ul. Chorzowskiej i K. Szymanowskiego stwierdzono, że nawierzchnia (jezdnia) dróg: nr 2 „Aleja Saneczkowa”, nr 5 „Droga środkowa”, nr 7 „Aleja Sosnowa”, w kilku miejscach jest zawężona. Jezdnia w najwęższych miejscach ma wymiar 2,1 m. Stan taki nie zapewnia przejezdności dla samochodów straży pożarnej.</p>
-------------------------------------	--

5. Pasy przeciwpożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Wzdłuż głównych dróg, tj. ul. K. Szymanowskiego, ul. Toszecka, ul. Oriona oraz przy Cmentarzu Lipowym zastosowano pasy przeciwpożarowe typu A.</p> <p>W pasie drzewostanu o szerokości 30 m od dróg publicznych i dojazdowych na bieżąco usuwane są martwe drzewa, posusz oraz odpady poeksploatacyjne: gałęzie, chrust i nieokrzeseane ścięte drzewa, przez firmę świadczącą usługi w tym zakresie, bądź przez pracowników MZUK Gliwice.</p>
-------------------------------------	--

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ruchome</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> tak</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nie</td> </tr> </table> <p>W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego prowadzi się ruchomą obserwację terenu realizowaną poprzez naziemne patrole przeciwpożarowe (aktualnie raz w tygodniu).</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stacjonarne</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> tak</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nie</td> </tr> </table> <p>Punkt alarmowo dyspozycyjny Lasu Komunalnego znajduje się na terenie Bazy MZUK zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Jest on wyposażony w między innymi sprzęt łącznościowy (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz mapy.</p> <p>Opis, uwagi, załączniki: brak</p>	Ruchome	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Stacjonarne	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Ruchome	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie					
Stacjonarne	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie					

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

KATEGORIA LASU	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
Gaśnice lub hydronetki	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Pługi	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Łopaty	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Tłumice	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Samochód	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Przyczepa	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
<p>Opis, uwagi, załączniki:</p> <p>Wyposażenie bazy MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ciągniki z przyczepami,</li> <li>• 2 pługi,</li> <li>• 6 samochodów wielozadaniowych dostosowanych do przewozu pojemników na wodę</li> </ul>			

*Hand*

	<p>o poj. 1000 litrów i 1800 litrów oraz palet z gaśnicami uniwersalnymi,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• szpadle 20szt.,</li><li>• łopaty 20 szt.,</li><li>• siekiery 20 szt.,</li><li>• motyki ogrodnicze 10 szt.,</li></ul> <p>Dodatkowo na terenie Cmentarza Lipowego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego umiejscowiony jest barak, w którym znajduje się następujący podręczny sprzętu gaśniczy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hydronetki 10 szt.,</li><li>• tłumice 10 szt.</li></ul>
--	--

#### 8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Opis, uwagi, załączniki: Przy wjazdach do lasu umieszczono tablice informacyjne i ostrzegawcze dot. bezpieczeństwa pożarowego o treści: „Nie pal ognia w lesie” oraz „Palenie tytoniu dozwolone na alejkach utwardzonych” oraz mapę poglądową terenów leśnych oraz Regulamin Korzystania z Lasu.</p>
-------------------------------------	---

#### 9. Stan łączności

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Opis, uwagi, załączniki: Łączność realizowana jest przy użyciu telefonów stacjonarnych i komórkowych będących na wyposażeniu zakładu.</p>
-------------------------------------	--

#### 10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Opis, uwagi, załączniki: Nie okazano protokołów potwierdzających sprawność hydrantów zewnętrznych. Kontrolowany oświadczył, że nie jest właścicielem sieci wodociągowej, na której zabudowane są hydranty. Właścicielem sieci i hydrantów jest PWiK Gliwice.</p>
-------------------------------------	---

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	<p>Nie utrzymywanie wyznaczonych dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów, w sposób zapewniający ich przejezdność (zawężenie przejazdów w największym miejscu do 2,1 m).</p>	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	--	--

#### 11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

<p>Kontrolowany oświadczył, że trwa postępowanie przetargowe dotyczące remontu i modernizacji dróg znajdujących się na terenie kompleksu leśnego zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej i K. Szymanowskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2020 r.</p>
--

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.  
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Zastępca Dyrektora  
ds. zarządzania i organizacji

  
mgr inż. Łukasz Mazur

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału  
Kontrolno - Rozpoznawczego

  
kpt. mgr Łukasz Nowak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)