

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

*199*  
*9.06.21*  
MZUK-PO.092-5.2021

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 156/1207/NS/HK/21**

Gliwice, 01.06.2021 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Agatę Szczęśniak, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/0131/53/21  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach .....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Miasto Gliwice - Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta Pływalnia Delfin

ul. Warszawska 35

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268/ 271048212 / 81.30Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

dr inż. Tadeusz Mazur - Dyrektor MZUK

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Jędrzej Kosz - kierownik obiektu

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

..... nie dotyczy .....

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 01.06.2021 r. godz. 09<sup>30</sup>
1. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* ..... *nie dotyczy*.....
2. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *szczególna forma prawna - gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
3. Data i godzina zakończenia kontroli: 01.06.2021 r. godz. 11<sup>30</sup>
4. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* ..... *nie dotyczy* .....
5. Zakres przedmiotowy kontroli  
*Kontrola planowana kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu*
6. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
..... *nie dotyczy*.....  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
7. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*~~  
- nr i nazwa protokołu/ów\* ..... *nie dotyczy* .....
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* ..... *nie dotyczy* .....
9. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
  
*Raporty z badań nr 19911/LB/2021, 19910/LB/2021, 18902/LB/2021, 18901/LB/2021, 18900/LB/2021, z dnia 28.05.2021 r. Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Katowice*
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
..... - .....
11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
..... *nie dotyczy*.....
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... - .....

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
*Obiekt działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr X/188/2011 z dn. 06.07.2011r.*
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego  
  
*Kontrolą objęto Krytą Pływalnię Delfin przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.*

Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- Przy kasach znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.). Zbiorcza ocena umieszczona jest również na stronie internetowej obiektu.
- Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym znajduje się m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na basen zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp.
- Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu – maksymalne obciążenie: 80 osób. Obecnie obowiązuje limit 50 % - 40 osób.
- W części suchej obiektu znajduje się hol z szatnią na odzież wierzchnią i węzeł sanitarny (sanitariat damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych). Wyznaczone jest również miejsce do suszenia włosów poza strefą płatną (4 suszarki).
- W skład części mokrej obiektu wchodzi szatnie (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), hala basenowa z 5 nieckami basenowymi (basen sportowy, brodzik, basen hamowny zjeżdżalni, 2 jacuzzi), pomieszczenie dla ratowników, punkt pierwszej pomocy, kompleks saun z węzłem sanitarnym (sauna sucha, mokra, parowa oraz na podczerwień). Obecnie sauny nieczynne, z uwagi na obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2.
- Szatnie bezpośrednio połączone z sanitariatami wewnętrznymi i natryskami. Szatnia damska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie, przewijaki dla dzieci, 7 pryszniców, 3 umywalki oraz 3 oczka ustępowe. Szatnia męska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie, 7 pryszniców, 2 umywalki, 2 oczka ustępowe oraz 2 pisuary. Szatnia dla osób niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, przewijaki dla dzieci, 2 prysznice, 1 umywalkę oraz 1 oczko ustępowe. W korytarzu przed wejściem do szatni znajdują się dodatkowo przewijaki dla dzieci oraz 11 suszarek. Szafki dla klientów umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek.
- W sanitariatach dostępna jest bieżąca ciepła i zimna woda, mydło w płynie w podajnikach zarówno przy umywalkach, jak i pod natryskami, kosze na śmieci oraz papier toaletowy. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe.
- W prysznicach zamontowane mieszacze wody – stała temp. wody 42°C. Istnieje możliwość odkręcenia głowic. Przegrzewanie instalacji wody ciepłej odbywa się 1 raz w miesiącu do temperatury ok. 60°C. Do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzania wody użytkowej zamontowanych jest 12 kolektorów słonecznych.
- Szatnia damska oraz męska połączone są z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp (środek stosowany do dezynfekcji – podchloryn sodu, dozowany ręcznie). Stężenie chloru odnotowywane w dzienniku pływalni. Całkowite opróżnianie oraz czyszczenie i dezynfekcja – 2 razy dziennie. Pomiędzy szatnią dla osób niepełnosprawnych a halą basenową znajduje się prysznic do płukania stóp (woda o zwiększonym stężeniu chloru).
- W hali basenowej znajdują się następujące niecki basenowe:
  - o basen sportowy o wymiarach 12,5x 25m i głębokości 120-180cm posiadający 6 torów, 4 drabinki, 3 bicze wodne, 3 masażery
  - o 2x jacuzzi okrągłe o średnicy 2m
  - o brodzik o wymiarach 10x 0,6m i głębokości 0,3- 0,6m z grzybkim wodnym i zjeżdżalnią dla dzieci
  - o basen hamowny zjeżdżalni – długość 7,5m
- Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki czyste (czyszczenie odbywa się co 4 dni). Mycie obrzeży basenów za pomocą środka Randrani super (wodorotlenek potasu) co 4 dni.
- Niecka basenowa czyszczona za pomocą odkurzacza co 4 dni lub w razie potrzeb. Opróżnianie niecki basenowej oraz brodzika, gruntowne mycie i dezynfekcja – 1 raz do roku. Opróżnianie niecki z hydromasażem – co 3 dzień.

- Sprzęt do nauki pływania znajduje się w koszu na nóżkach w hali basenowej oraz w magazynie zlokalizowanym w podbaseniu (brak kontaktu z ziemią).
- Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody (ratownicy), który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, data i podpis). Wszystkie zdarzenia (incydenty kałowe, pojawienie się piasku w niecce) odnotowywane w dzienniku wraz z datą i podpisem.
- W podbaseniu znajduje się m.in. pomieszczenie SUW, magazyn na sprzęt szkółek pływackich, warsztat, wymiennikownia, rozdzielnia, magazyn konserwatorów, szatnie pracownicze z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie socjalne
- Basen posiada 2 obiegi wody:
  - o Basen sportowy, basen hamowny zjeżdżalni (2 sondy pomiarowe)
  - o Brodzik, 2 jacuzzi (1 sonda pomiarowa)
- Uzdatnianie odbywa się na 3 filtrach piaskowo-zwirowych w I obiegu oraz na 1 filtrze ze złożem zeolitowym w II obiegu. W każdym z filtrów umieszczona jest nadsypka węgla aktywnego w celu zmniejszenia zawartości chloru związanego w wodzie. Płukanie filtrów odbywa się według ustalonego harmonogramu: filtry piaskowo-zwirowe co 3 dni, filtr ze złożem zeolitowym co drugi dzień.
- Koagulant – siarczan glinu 8,5 % r-r (data produkcji 19.04.2021 r. – ważność 2 lata); korektor pH – kwas siarkowy 50 % r-r (data produkcji 15.04.2021 r. – ważność 2 lata). Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu (data produkcji 07.04.2021 r. – ważność 3 miesiące). Chemia dozowana jest dodatkowo do części basenu hamowni zjeżdżalni.
- Pomieszczenia składowania środków chemicznych do dezynfekcji wody basenowej wyposażone prawidłowo (odzież ochronna, wentylacja mechaniczna, umywalka z bieżącą wodą, kratka ściekowa, zbiornik bezodpływowy).
- Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatura (odczyty, co 4 godziny, 6<sup>00</sup>, 10<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup>, 18<sup>00</sup>, 22<sup>00</sup> oraz chloru związanego (odczyt raz na dobę w godzinach funkcjonowania pływalni). Pomiarów ww. parametrów są prowadzone dla wszystkich niecek basenowych oraz cyrkulacji i zapisywane w książce raportowej oraz dzienniku pływalni prowadzonej przez konserwatorów. Sprawdzono rejestr w okresie od 01.05.2021 r. – 01.06.2021 r.
- Automatyczny odczyt w dniu kontroli dla obiegu I: chlor wolny – 0,6; pH 6,89; redox – 840; temperatura – 29,3°C. Dla obiegu II: chlor wolny – 0,7; pH 6,98; redox – 839; temperatura – 31,0°C
- Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 213).
- Ostatnie badanie wody basenowej zostało przeprowadzone dn. 19.05.2021 r. (Raporty z badań nr 19911/LB/2021, 19910/LB/2021, 18902/LB/2021, 18901/LB/2021, 18900/LB/2021, z dnia 28.05.2021 r. Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Katowice). Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w załącznikach 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).
- W okresie przerw w działalności obiektu spowodowanych obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce wszystkie niecki basenowe zostały opróżnione z wody, umyte, zdezynfekowane i napełnione świeżą wodą. Ponadto uzupełniono spoiny, odmalowano pomieszczenia, wymieniono część płytek w szatniach i uzupełniono ubytki. W sierpniu planowana jest przerwa technologiczna, podczas której mają zostać wymienione płytki podłogowe w okolicy brodzika i wanien.
- Na terenie pływalni obowiązuje harmonogram czyszczenia pomieszczeń, który określa częstotliwość mycia i dezynfekcji oraz rodzaj stosowanego preparatu. Za utrzymanie czystości odpowiedzialne jest 9 osób.
- Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Zamontowano dozowniki do środków czystości. Stosowane środki: Medisept, Medi Spray, Pikapur VC 110, Picasat VC 120, Epidemed VC 400, Domestos, Tytan WC, Panelin VC 300, Lasipur

VC 175, Grundpur VC 150, VC 242 Brudpur, VC 176 Nano Glass, Gold cytrus (daty ważności środków aktualne). Do sauny stosowany m.in. Dakon S.

- Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną o udokumentowanej konserwacji (protokół z przeglądu i konserwacji instalacji automatyki wykonany przez firmę Klimaster S.C. przy ul. Kozielskiej 81/5 w Gliwicach z dn. 22.01.2021 r. – zarządca obecnie prowadzi prace zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu. Przegląd wentylacji odbywa się raz na rok.
- Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.
- Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz e-papierosów – umieszczone.
- Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.
- Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy.
- Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.
- W związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczących funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 861 ze zm.) w obiekcie:
  - o Maksymalne obciążenie pływalni zmniejszono do 50%. Przed wejściem umieszczono zasady korzystania z pływalni w czasie epidemii (maseczka, dystans, dezynfekcja).
  - o Na terenie pływalni realizowany jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 metrowego odstępu (graficzne i słowne) zarówno przez personel, jak i klientów.
  - o Wydzielono stanowisko do dezynfekcji rąk (środek stosowany do dezynfekcji SyntalSept – data ważności aktualna) – przed wejściem, przy kasie, w szatniach, przy umywalkach, przed natryskami
  - o Zaznaczono odległości co 1,5 m przed kasami oraz wyraźnie oznaczono strefę czekania.
  - o Ograniczono liczbę udostępionych szafek w przebieralniach za pomocą naklejek.
  - o Prowadzona jest dezynfekcja kluczyków po każdym użytkowniku.
  - o Wywieszono instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.
  - o Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych (klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchni sanitarnych, powierzchni wokół basenów).
  - o Pod natryskami ograniczono liczbę osób – udostępniono co 2 natrysk.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

..... nie dotyczy.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

..... nie dotyczy.....

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....-..... słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....-..... z dnia..... - ..wydane przez

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

..... nie dotyczy.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

..... nie dotyczy.....

  
KIEROWNIK  
KRYTYCZNY WYWIADNI Delfin

Wydział Usług Komunalnych  
Krytyc Pływania Delfin  
ul. Warszawska 35  
44-100 Gliwice

Sekcja Higieny Komunalnej  
Starszy Asystent  
  
mgr Agata Szczęśniak

Jędrzej Kosz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie imienne)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 1 czerwca 2021 r. Jędrzej Kosz

  
KIEROWNIK  
KRYTYCZNY WYWIADNI Delfin

Wydział Usług Komunalnych  
Krytyc Pływania Delfin  
ul. Warszawska 35  
44-100 Gliwice

Jędrzej Kosz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić