

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 63/NS-BW/2025

Gliwice, 30.06.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/62/25
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gliwice – miasto na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodny Plac Zabaw w parku Chopina

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio Gliwice – miasto na prawach powiatu 6311006640 / 276255335 / 84.11.Z

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 6310112268 / 271048212 / m. in. 81.30.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr inż. Justyna Małek – Dyrektor MZUK

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*


Zbigniew Karpiński – kierownik Działu Utrzymania

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

UZUK-00.092-15.2025



00, 14 81

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 30.06.2025 r. godz. 09¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *Nazwa szczególnej formy prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.06.2025 r. godz. 11¹⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
..... nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów*
..... nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdanie z badań nr 18251/ZL/25 z dnia 30.06.2025 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418).
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Rejestr badanych parametrów;
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1301.2024 z dnia 30.01.2025 r., - ważny do 30.01.2028 r.;
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1233.2024 z dnia 26.11.2024 r. - ważny do 26.11.2027 r.;
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1158.2024 z dnia 30.10.2024 r. - ważny do 30.10.2027 r......
.....
.....
.....
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
..... nie dotyczy.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... -

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o Uchwałę X/188/2011: XXXVII/769/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 06.07.2011 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto Wodny Plac Zabaw dla dzieci zlokalizowany w Parku Chopina w Gliwicach, w skład którego wchodzi:

- Wodny Plac Zabaw otoczony siedziskami z dwoma natryskami i dwoma brodzikami do dezynfekcji stóp,*
- budynek technologiczny z sanitariatami,*
- zbiornik wyrównawczy dwukomorowy,*
- przebieralnie zewnętrzne wolnostojące – 2 szt.,*
- leżaki obrotowe – 6 szt. (2 szt. poza ogrodzeniem),*
- parking rowerowy – 7 szt.,*
- ławki – 4 szt.*
- kosze zewnętrzne – 2 szt.*

Podczas kontroli (sprawa nr NS-BW.9022.1.36.2025) zebrano następujące informacje:

- a) Obiekt funkcjonuje w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 10⁰⁰ do 19⁰⁰.*
- b) Przewidywane maksymalnie obciążenie obiektu to 90 osób.*
- c) Na terenie obiektu znajduje się regulamin określający warunki korzystania z placu, w którym widnieje m. in. zapis o obowiązku dla dzieci do lat 3 noszenia jednorazowych pieluch przeznaczonych do kąpieli oraz konieczności przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp. Ponadto zgodnie z zapisem znajdującym się w regulaminie z wodnego placu zabaw nie mogą korzystać osoby ze świeżymi, niezagojonymi ranami lub zakaźnymi chorobami skóry.*
- d) Wodny Plac Zabaw zasilany jest wodą doprowadzaną z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, której jakość jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*
- e) Wodny Plac zabaw zabudowany jest w formie okręgu (średnica 11,5 m) na płycie z nawierzchnią EPDM. Ograniczony jest siedziskami (ławkami), a wejście na płytę odbywa się w dwóch miejscach poprzez brodziki do dezynfekcji stóp oraz natryski. Dostępne atrakcje:*
 - Pączek – 2 szt.*
 - Palma – 2 szt.*
 - Kwiatek stokrotka*
 - Liść – 2 szt.*
 - Drzewo*
 - Parasol*
 - Armatki – 2 szt.*
 - Dysza wulkan – 3 szt.*
 - Wiaderka*
 - Tunel z kręgów*

- Dysza galaretka – 3 szt.
- f) Płyta placu odkurzana i czyszczona codziennie przed otwarciem.
- g) Brodziki do dezynfekcji stóp posiada osobny obieg wody (woda z sieci wodociągowej uzdatniana dodatkowo tabletkami firmy NTCE – Chlorox Multitabletki).
- h) Budynek technologiczny w części piwnicznej dostępnej przez klatkę schodową w całości przeznaczony jest na technologię. Wydzielono:
 - korytarz z umywalką i natryskiem bezpieczeństwa z oczomyjką,
 - pomieszczenie filtrów i pomp (2 filtry, pompy filtracyjne, pompy atrakcji),
 - pomieszczenie magazynu odczynników do dezynfekcji ze stacją dozowania,
 - pomieszczenie magazynu odczynników korekty pH i koagulacji ze stacją dozowania.

Magazyny środków chemicznych zamykane, bez dostępu światła słonecznego, zainstalowana wentylacja mechaniczna, ściany i podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Spad podłogi zakończony niecką bezodpływową (możliwość wypompowania). Dostępne rękawice ochronne, fartuch, gogle, przyłbica, kalosze.

- i) System uzdatniania: "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem". Woda z placu odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe do komory I zbiornika wyrównawczego (12m³). Z komory I woda zasysana jest poprzez filtr wstępny (łapacz włosów) pompami cyrkulacyjno-obiegowymi. Pompy tłoczą wodę na filtry ciśnieniowe, a następnie przez lampę UV i kolejno przez komorę II zbiornika wyrównawczego (4,5m³) woda trafia do atrakcji placu.

Dane z dokumentacji projektowej:

- 2 filtry ciśnieniowe z wypełnieniem piaskowo żwirowym i nadsypką z węgla aktywnego,
- płukanie filtrów odbywa się codziennie (1 rano, 2 wieczorem),
- objętość układu: 12 m³,
- ilość wody obiegowej 76 m³/h,
- temperatura wody 26° C,
- zakładany ciągły czas pracy basenu 12 h,
- dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 12 m³ – 15m³ przy maksymalnym obciążeniu basenu,
- zalecana wymiana wody 3 razy w roku,
- j) Woda w obiegu wymieniana jest min. 2 razy w roku.
- k) Do wody przed filtrami dozowany jest koagulant, natomiast za filtrem i lampą UV dozowany jest korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.
 - koagulant – siarczan glinu (data produkcji 28.05.2025 r. – ważny 12 miesięcy);
 - korektor pH (pH minus 50%) – kwas siarkowy (data produkcji 12.06.2025 r. – ważny 24 miesiące);
 - środek do dezynfekcji – podchlorynu sodu (data produkcji 9.06.2025 r. – ważny 3 miesiące).

Atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego aktualne.

- l) Za proces uzdatniania i dezynfekcji wody odpowiedzialne są dwie osoby. Dostępne instrukcje obsługi.
- m) Parter budynku został przeznaczony na sanitariaty z podziałem na męski, damski i dla osób niepełnosprawnych. W toalecie damskiej dostępne są 3 kabiny WC, 3 umywalki oraz przewijak dla osób niepełnosprawnych. W toalecie męskiej dostępne są 3 umywalki, 2 kabiny WC oraz pisuar.
- n) Sanitariaty wyposażone w bieżącą ciepłą (pojemnościowy podgrzewacz elektryczny) i zimną wodę, zapewnione środki higieny: mydło w dozownikach, ręczniki papierowe w podajniku, papier toaletowy. Kosze na śmieci - czyste i opróżnione. Ściany oraz posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Dezynfekcja obiektu prowadzona w miarę potrzeb.

- o) Za utrzymanie czystości odpowiedzialna jest firma zewnętrzna. Toalety ze stałą obsługą – 1 osoba w godzinach funkcjonowania obiektu. Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Stosowane środki: Domestos, Horecaline H520, Voight C273 Uniclean, ScheuerMilch (daty ważności środków aktualne).
 - p) Zarządca obiektu prowadzi badania jakości wody i na bieżąco przekazuje wyniki badań. Wszystkie badania wody przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
 - q) Ostatnie badanie wody - Sprawozdanie z badań nr 18251/ZL/25 z dnia 30.06.2025 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny.
 - r) Prowadzony jest pomiar parametrów wody pochodzącej z atrakcji wodnych: pH, redox, stężenie chloru wolnego, chloru związanego, temp. (odczyty min. 3 razy dziennie). Wyniki zapisywane w rejestrze – sprawdzono rejestr w okresie od 01.06.2025 r. do 29.06.2025 r. Ponadto wykonywane są automatyczne odczyty wody wprowadzanej do atrakcji wodnych z systemu cyrkulacji: pH, redox, stężenie chloru wolnego, chloru związanego, temp. Kalibracja urządzeń odbywa się co dwa tygodnie.
 - s) W regulaminie widnieje zapis dot. zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie obiektu.
 - t) Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.
- -
- -

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... nie dotyczy.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne dotyczące dokonywania przeglądu technicznego urządzeń, w tym dysz, zraszaczy, końcówek zabawek na wodnym placu zabaw. Kontrola powinna obejmować systematyczne demontaże, sprawdzanie drożności, czyszczenie lub ewentualną dezynfekcję ww. elementów w celu ograniczenia powstawania na ich powierzchniach biofilmu będącego potencjalnym zagrożeniem mikrobiologicznym.

Ponadto omówiono utrwalanie dobrych praktyk u osób korzystających z obiektu poprzez zastosowanie dodatkowych tablic/piktogramów informacyjnych dotyczących między innymi zalecenia skorzystania z natrysku przed wejściem na wodny plac zabaw oraz korzyści z tego wynikających (m. in. ograniczenie zużycia chemii basenowej, mniejsze obciążenie dla systemu uzdatniania wody).

Pouczono również o konieczności systematycznego monitorowania jakości wody, obejmującego wykonywanie badań wody każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na jej jakość, między innymi przed uruchomieniem obiektu po dłuższym przestoju, po awarii. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

..... -

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... -

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

..... -

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
- (imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości słownie
- (nr mandatu karnego)
- (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
- (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
- (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
tel. (32) 231-00-31, tel./fax 32 231-00-32
NIP 631-011-22-68, REGON 271048212

KIEROWNIK
Działu
Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń
inż. Zbigniew Karpiński

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Joanna Walczyk
Sekcja Bezpieczeństwa Wody
PSSE w Gliwicach

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 30.06.2025

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
tel. (32) 231-00-31, tel./fax 32 231-00-32
NIP 631-011-22-68, REGON 271048212

KIEROWNIK
Działu
Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń
inż. Zbigniew Karpiński

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić