

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 734/NS/HK/2024

Gliwice, 22.10.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Martę Jojko, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/20/24
funkcjonariusza publicznego Joannę Koscielny, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/25/24
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

MZUK. DO. 092. 22.2024

1. Podmiot kontrolowany

Gliwice – miasto na prawach powiatu
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-100 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)



DO
SPD

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta Pływalnia Delfin
ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-100 Gliwice
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268 / 271048212 / 8130Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Justyna Małek - Dyrektor MZUK
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Jędrzej Kosz - Kierownik
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 22.10.2024 r. godz. 09¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nazwa szczególnej formy prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 22.10.2024 r. godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
..... *nie dotyczy*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów* *nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* *nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdania z badań Nr: 26462/ZL/24 z dnia 11.10.2024 r. oraz 26614/ZL/24 z dnia 14.10.2024 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418).
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B-BK-60210-1553/21 z dn. 10.02.2022 r., ważny do 10.02.2025 r. (Podchloryn sodu S);*
 - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B-BK-60210-1181/21 z dn. 26.11.2021 r., ważny do 26.11.2024 r. (Siarczan glinowy);*
 - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B-BK-60210-1437/21 z dn. 17.01.2022 r., ważny do 17.01.2025 r. (Kwas siarkowy);*
 - *Rejestr badanych parametrów wody;*
 - *Rejestr bieżącej obserwacji wody;*
 - *Umowa na wywóz odpadów nr 2/2024 z dnia 02.01.2024 r.;*
 - *Protokół z przeglądu technicznego automatyki wentylacji (styczeń 2024 r., firma Klimaster S.C. M. Łuczak, P. Kowalczyk, ul. Kozielska 81/5 Gliwice).*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
..... *nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....-

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gminną samorządową jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o Statut Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych nadanego Uchwałą nr X/188/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych zmieniony Uchwałą nr XXVIII/552/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2012 r. Tekst jednolity uchwały X/188/2011: XXXVII/769/2013.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto Krytą Pływalnię Delfin przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu. Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- a) *Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy. Jakość wody dostarczanej do obiektu spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).*
- b) *Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym znajduje się m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na basen zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp; dzieci do 3 roku życia zobowiązane są do noszenia specjalnych pieluch do pływania tzw. kąpieluszek.*
- c) *Przy kasach znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Wg. ostatniej oceny za 2023 r. eksploatacja pływalni była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu. Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pływalni.*
- d) *Basen udostępniany jest osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym. Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu – maksymalne obciążenie: 80 osób, średnio w ciągu doby 450-500 osób.*
- e) *W części suchej obiektu znajduje się hol z wydzielonym miejscem z szafkami otwartymi (54 szt.) i zamykanymi (38 szt.) wraz ze stojakiem z haczykami na odzież wierzchnią (2 x 22 szt.). Ponadto przy holu znajduje się węzeł sanitarny (sanitariat damski, męski oraz dla osób z niepełnosprawnościami). Wyznaczone jest również miejsce do suszenia włosów poza strefą płątną (4 suszarki).*
- f) *W skład części mokrej obiektu wchodzi: szatnie (damska, męska, dla osób z niepełnosprawnościami), hala basenowa z 5 nieckami basenowymi, każda wyposażona w aerozol wodno-powietrzny (basen sportowy, brodzik, basen hamowny zjeżdżalni, 2 jacuzzi), pomieszczenie dla ratowników, punkt pierwszej pomocy, kompleks saun z węzłem sanitarnym (sauna sucha, mokra, parowa oraz na podczerwień).*
- g) *Szatnie bezpośrednio połączone z sanitariatami wewnętrznymi i natryskami. Szatnia damska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie, przewijaki dla dzieci, 7 pryszniców, 3 umywalki oraz 3 miski WC. Szatnia męska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie,*

7 pryszniców, 2 umywalki, 2 miski WC oraz 2 pisuary. Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, przewijaki dla dzieci, 2 prysznice, 1 umywalkę oraz 1 miskę WC. W korytarzu przed wejściem do szatni znajdują się dodatkowo przewijaki dla dzieci oraz 11 suszarek. Szafki dla klientów umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek.

- h) W sanitariatach dostępna jest bieżąca ciepła i zimna woda oraz zapewnione są środki higieny (mydło w płynie w podajnikach, papier toaletowy, ręczniki papierowe w podajnikach). Kosze na odpady z pokrywami – czyste i opróżnione.
- i) W prysznicach zamontowane mieszacze wody – stała temp. wody około 39°C. Istnieje możliwość odkręcenia głowic. Pomiędzy natryskami zapewnione mydło w płynie w podajnikach. Przegrzewanie instalacji wody ciepłej odbywa się 1 raz w miesiącu do temperatury ok. 70°C latem, zimą w okresie mrozów do temperatury ok. 70-80°C. Ciepła woda użytkowa dostarczana z PEC, jej podgrzanie wspomagane poprzez 12 kolektorów słonecznych.
- j) W strefie szatni ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe. Brak zawilgocenia sufitów i ścian.
- k) Szatnia damska oraz męska połączone są z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp (środek stosowany do dezynfekcji – podchloryn sodu, dozowany ręcznie). Stężenie chloru odnotowywane w dzienniku pływalni (odczyty o godz. 12⁰⁰ oraz 18⁰⁰). Całkowite opróżnianie oraz czyszczenie i dezynfekcja – 2 razy dziennie. Pomiędzy szatnią dla osób z niepełnosprawnościami a halą basenową znajduje się prysznic do płukania stóp (woda o zwiększonym stężeniu chloru).
- l) W hali basenowej znajdują się następujące niecki basenowe, każda wyposażona w aerozol wodno-powietrzny:
- basen sportowy o wymiarach 12,5x 25 m i głębokości 120-180 cm posiadający 6 torów, 4 drabinki, 3 biczce wodne, 3 masażery,
 - 2 x jacuzzi okrągłe o średnicy 2m,
 - brodzik o wymiarach 10 x 0,6 m i głębokości 0,3- 0,6 m z grzybkiem wodnym i zjeżdżalnią dla dzieci,
 - basen hamowny zjeżdżalni – długość 7,5 m.
- m) Powierzchnia wokół niecek basenowych wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecek basenowych czyste (czyszczenie odbywa się co 4 dni). Mycie obrzeży basenów za pomocą środka Randrani super (wodorotlenek potasu) co 4 dni.
- n) Niecka basenowa czyszczona za pomocą odkurzacza co 2 dni lub w razie potrzeb. Opróżnianie niecki basenowej, brodzika oraz basenu hamownego zjeżdżalni, gruntowne mycie i dezynfekcja – 1 raz do roku. Opróżnianie jacuzzi – co 2 dzień.
- o) Sprzęt do nauki pływania znajduje się w koszu na nóżkach w hali basenowej oraz w magazynie zlokalizowanym w podbaseniu (brak kontaktu z posadzką).
- p) W podbaseniu znajduje się m.in. pomieszczenie SUW, magazyn na sprzęt szkółek pływackich, warsztat, wymiennikownia, rozdzielnia, magazyn konserwatorów, szatnie pracownicze z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie socjalne.
- q) Basen posiada 2 obiegi wody:
- basen sportowy, basen hamowny zjeżdżalni (2 sondy pomiarowe),
 - brodzik, 2 jacuzzi (1 sonda pomiarowa).
- r) Uzdatnianie odbywa się na 3 filtrach piaskowo-żwirowych w I obiegu oraz na 1 filtrze ze złożem zeolitowym w II obiegu. W każdym z filtrów umieszczona jest nadsypka węgla aktywnego w celu zmniejszenia zawartości chloru związanego w wodzie. Płukanie filtrów odbywa się według ustalonego harmonogramu: filtry piaskowo-żwirowe co 3 dni, filtr ze złożem zeolitowym co 2 dzień.

- s) Koagulant – siarczan glinu 8,5 % r-r (data produkcji 20.09.2024 r. – ważność 12 miesięcy); korektor pH – kwas siarkowy (VI) 50 % r-r (data produkcji 24.09.2024 r. – ważność 24 miesiące). Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu S (data produkcji 09.09.2024 r. – ważność 3 miesiące).
- t) Pomieszczenie składowania środków chemicznych do dezynfekcji wody basenowej wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą, oczomyjkę, prysznic, zbiornik bezodpływowy. Zapewniona wentylacja mechaniczna oraz odzież ochronną (rękawice, fartuch, okulary, buty ochronne). Ściany do wysokości ok 2 m. oraz podłoga (ze spadkiem podłoga oraz kratką odpływową) wyłożone płytkami ceramicznymi.
- u) Na terenie pływalni obowiązuje harmonogram czyszczenia pomieszczeń, który określa częstotliwość mycia i dezynfekcji oraz rodzaj stosowanego preparatu. Za utrzymanie czystości odpowiedzialne jest 7 osób.
- v) Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Zamontowano dozowniki do środków czystości. Stosowane środki firmy VOIGT: Epidemed VC 400, Sanit Gel C123, Sanit Lime C135, Stripper C465, Uni Clean C273, Aromat Flower, H520 oraz Domestos, Tytan WC, Medisept, Urinex Plus firmy Elfix, Karcher FloorPro (daty ważności środków aktualne).
- w) Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody przez ratowników, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, data i godzina wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, data i podpis).
- x) Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatura (odczyty, co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania - 6⁰⁰, 10⁰⁰, 14⁰⁰, 18⁰⁰, 22⁰⁰ oraz chloru związanego - 20⁰⁰ (odczyt raz na dobę w godzinach funkcjonowania pływalni). Pomiary ww. parametrów są prowadzone dla wszystkich niecek basenowych oraz cyrkulacji i zapisywane w dzienniku pływalni prowadzonym przez konserwatorów. Sprawdzono rejestr w okresie od 01.10.2024 r. – 22.10.2024 r.
- y) Odczyty automatyczne w dniu kontroli:
- dla obiegu I: chlor wolny – 0,70; pH 6,84; redox – 763; temperatura – 29,0°C.
 - dla obiegu II: chlor wolny – 0,74; pH 6,86; redox – 799.
- z) Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
- aa) Ostatnie badania wody basenowej z dnia 03.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej (Sprawozdania z badań nr: 26462/ZL/23 z dnia 11.10.2024 r. oraz 26614/ZL/24 z dnia 14.10.2024 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny) wykazały, iż wszystkie badane parametry spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Stwierdzono zbyt niską wartość chloru wolnego w basenie hamownym, basenie sportowym oraz brodziku, przy braku wystąpienia przekroczeń mikrobiologicznych. Ponadto w basenie sportowym stwierdzono zbyt wysoką wartość chloru związanego. Zgodnie z pismem strony z dnia 21.10.2024 r. przeprowadzono działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów, dolaniu wody oraz przeprowadzeniu kalibracji aparatury pomiarowej. Zarządca poinformował również, iż wartości chloru doprowadzono do obowiązujących norm.
- bb) W okresie od 01.07.2024 r. do 02.09.2024 r. trwała przerwa technologiczna, podczas której zrealizowano następujące prace remontowo-modernizacyjne: generalny remont zjeżdżalni wodnych, wymiana okien w strefie whirlpool i szatni dla klientów, wymiana drzwi na zjeżdżalnię, modernizacja schodów wejściowych, wymiana

odpływów w szatni męskiej, remont strefy whirlpool (wymiana płytek podłogowych i na ścianach, odbudowa wywietrzników centrali wentylacyjnej, odmalowanie strefy). Ponadto wymieniono wodę w nieckach basenowych. Przed uruchomieniem pływalni, po przerwie eksploatacyjnej, wykonano badania wody na pływalni (niecki, systemy cyrkulacji).

cc) Całość utrzymana w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym.

dd) Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną o udokumentowanej konserwacji (protokół z przeglądu technicznego automatyki wentylacji wykonany przez firmę Klimaster S.C. Marcin Łuczak, Paweł Kowalczyk przy ul. Kozielskiej 81/5 w Gliwicach z dn. 17.01. 2024 r. – protokół bez zastrzeżeń.

ee) Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.

ff) Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.

gg) Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz e-papierosów – umieszczone.

hh) Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mające na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji i klimatyzacji.

Poinformowano stronę, iż na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach (<https://www.gov.pl/web/psse-gliwice/wytyczne-gis-nadzor-wody>) dostępne są opracowania pod nazwą:

- „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”;
- „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”, dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Przekazano również materiały edukacyjne:

- „Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun”.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

..... -

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... -

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

..... -

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.-... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....-..... z dnia-..wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach


9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Delfin
ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice

KIEROWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI DELFIN

Jędrzej Kosz

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny
STARSZY ASYSTENT
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr inż. Marta Jajko

Kosmielec Joanna

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 22.10.24

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Delfin
ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice

KIEROWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI DELFIN

Jędrzej Kosz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

