



Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 361/NS/HK/2024

Gliwice, 13.06.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Martę Jojko, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/20/24
funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/62/24
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta Pływalnia Olimpijczyk

ul. Oriona 120

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-100 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268 / 271048212 / 8130Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr inż. Justyna Małek – Dyrektor MZUK

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Grzegorz Galas – Kierownik

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.06.2024 r. godz. 09:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nazwa szczególnej formy prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.06.2024 r. godz. 11:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*0,5 h.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola planowana kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*:nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie z badań nr 12846/ZL/24 z dnia 27.05.2024 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Dziennik bieżącej obserwacji.
- Rejestr badanych parametrów wody.
- Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B-BK-60210-1553/21 z dn. 10.02.2022 r. - ważny do 10.02.2025 r. (podchloryn sodu)
- Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B-BK-60210-1437/21 z dn. 17.01.2022 r. - ważny do 17.01.2025 r. (kwas siarkowy)
- Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B-BK-60210-1181/21 z dn. 26.11.2021 r. - ważny do 26.11.2024 r. (koagulant)

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

.....nie dotyczy.....

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o Uchwałę X/188/2011: XXXVII/769/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 06.07.2011 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto Krytą Pływalnię Olimpijczyk przy ul. Oriona 120 w Gliwicach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- a. *Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym widnieje m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na basen zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp.*
- b. *Na tablicy informacyjnej umieszczona jest informacja o jakości wody na pływalni oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Wg. ostatniej oceny za 2023 r. eksploatacja pływalni Olimpijczyk była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu. Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pływalni.*
- c. *Pływalnia jest zasilana wodą doprowadzaną z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, której jakość jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*
- d. *Obiekt składa się z części suchej, w skład której wchodzi:*
 - *strefa z szafkami na odzież wierzchnią (zamykane szafki – 156 szt.),*
 - *sanitariat męski, damski i dla osób niepełnosprawnych,**oraz części mokrej:*
 - *hol z suszarkami (11 szt.),*
 - *szatnie: damska (12 natrysków, 4 oczka ustępowe, 5 umywalek, 3 przebieralnie, 142 szafki), męska (12 natrysków, 2 oczka ustępowe, 2 pisuary, 5 umywalek, 4 przebieralnie, 140 szafek), dla osób niepełnosprawnych wraz z szatnią rodzinną (1 natrysk, 1 oczko ustępowe, 1 umywalka, 10 szafek),*
 - *hala basenowa z 1 niecką o głębokości 2 m, połowa 1 toru wypłycona do 90 cm,*
 - *pomieszczenie dla ratowników,*
 - *punkt I pomocy,*
 - *dwie sauny (sucha, parowa) z węzłem sanitarnym,*
 - *pomieszczenie do przechowywania sprzętu do nauki pływania.*
- e. *Szafki dla klientów umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek.*
- f. *Sanitariaty wyposażone w bieżącą ciepłą i zimną wodę, zapewnione środki higieny: mydło w dozownikach, papier toaletowy. Kosze na śmieci z pokrywą - czyste i opróżnione. W prysznicach zamontowane mieszacze wody – stała temp. wody 38°C (istnieje możliwość odkręcenia sitek). Czynniki ciepła - PEC Gliwice Sp. z o.o. Ściany oraz posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe.*

Dezynfekcja posadzki prowadzona 5-6 razy dziennie, lub w miarę potrzeb.

- g. Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu (średnio dziennie 420)– maksymalnie obciążenie 180 osób.
- h. Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki czyste.
- i. Pomiędzy natryskami, a halą basenową znajduje się brodzik do dezynfekcji stóp (środek stosowany do dezynfekcji – podchloryn sodu). Zapisy pomiarów stężenia chloru wolnego w brodziku odnotowywane są 4 razy dziennie w dzienniku pracy pływalni.
- j. Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Stosowane środki: Brudpur VC 242, Uniwersal VC 250, Nano Glass VC 176, Epidemed VC 400, Picasoft żel VC121, Lavatory Cleaner, Sanit gel C123, Tytan VC, Urinex Plus, Medisept, płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych FP2 (daty ważności środków aktualne).
- k. Według oświadczenia strony niecka basenowa czyszczona jest za pomocą odkurzacza w razie potrzeb, natomiast woda wymieniana raz w roku podczas przerwy technologicznej. Plaża basenowa czyszczona jest codziennie.
- l. Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu (CHLOR-BAS Podchloryn sodu S, data produkcji 03.06.2024 r. – ważny 3 miesiące) oraz lamp UV. Atest NIZP-PZH aktualny.
- m. Uzdatnianie odbywa się na 4 filtrach piaskowo-żwirowych (układ 2+2) o wydajności 30 m³/h. Płukanie filtrów odbywa się raz na dobę (1 filtr na dobę, płukane naprzemiennie). Koagulant – hydroksychlorek glinu (Superkalgu Standard 5%, data produkcji 24.03.2023 r. – ważny 24 miesiące); korektor pH (pH minus 50%) – kwas siarkowy (data produkcji 02.04.2024 r. – ważny 24 miesiące). Dostawca chemii: firma Bassau Rawza Spółka Komandytowa, ul. Daszyńskiego 15, Pruszków. Atesty NIZP-PZH aktualne.
- n. Pomieszczenia składowania środków chemicznych zamknięte, bez dostępu światła słonecznego. Wyposażone w umywalkę oraz natrysk z bieżącą wodą, wentylację mechaniczną, na posadzce umieszczona jest kratka ściekowa. Ściany do wysokości ok. 3 m oraz podłogi wykafelkowane. Zapewniona odzież ochronna. Chlorownia klimatyzowana.
- o. Za proces uzdatniania i dezynfekcji wody odpowiedzialnych jest 7 konserwatorów pracujących na zmiany.
- p. Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
- q. Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, chloru związanego, temp. (odczyty przed otwarciem, a następnie co 4 godziny w godzinach funkcjonowania pływalni tj. 5⁰⁰, 9⁰⁰, 13⁰⁰, 17⁰⁰, 21⁰⁰). Wyniki zapisywane w dzienniku pływalni – sprawdzono rejestr od w okresie 01.06.-13.06.2024 r.
- r. Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody (ratownicy), który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, data i podpis) – sprawdzono rejestr od w okresie 01.06.-13.06.2024 r.
- s. Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną o udokumentowanej konserwacji oraz wymianie filtrów (protokół z przeglądu towaru/wykonania prac naprawczych wykonany przez firmę Menerga Polska Sp. z o.o. z dn. 29.03.2024 r.). Przegląd wentylacji odbywa się raz w roku.
- t. Ostatnie badanie wody - Sprawozdanie z badań nr 12846/ZL/24 z dnia 27.05.2024 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418). Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w załącznikach 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
- u. Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.
- v. Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia – umieszczone.

w. *Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.*

x. *Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna. W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci.*

3. *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono**

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- a) *skorodowany właz z hydrantu na hali basenowej*
- b) *skorodowany stelaż węża ciśnieniowego na hali basenowej*
- c) *skorodowane nóżki szafek w szatni męskiej*
- d) *ubytki sylikonu w szatni damskiej na łączeniu posadzki ze ścianą*
- e) *ubytki sylikonu w szatni męskiej na łączeniu posadzki ze ścianą*
- f) *spękana ściana z odpadającym tynkiem w holu w części suchej*

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1284 ze zm.), który nakłada na właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

4. *Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski**

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości ujęte w części III pkt 3 lit. a, b, c, d, e, f protokołu wydana zostanie decyzja administracyjna na właściciela obiektu nakazująca stronie wykonanie obowiązków.

Ustalono termin wykonania zarządzeń decyzji na 01.09.2024 r. z uwagi na planowaną przerwę technologiczną od 08.07.2024 r. do 01.09.2024 r.

Poinformowano stronę, iż zostanie wystosowane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące obciążenia strony kosztami za przeprowadzenie kontroli wynikowej. W związku z wydaniem decyzji administracyjnej przeprowadzona zostanie kontrola sprawdzająca.

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mające na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji i klimatyzacji.

Poinformowano stronę, iż na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach (<https://www.gov.pl/web/psse-gliwice/wytyczne-gis-nadzor-wody>) dostępne są opracowania pod nazwą:

- *„Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”*
- *„Bezpieczeństwo wodne w budynkach”,*

dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....-
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....-
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. - ... nie nałożono/nałożono** grzywnę
w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... Słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - ... z dnia -
wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....-

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

STARSZY ASYSTENT
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr inż. Marta Jojko

Kierownik
Krytej pływalni Olimpijczyk
Grzegorz GalasMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Olimpijczyk
ul. Oriona 120
44-100 GliwiceASYSTENT
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ

inż. Joanna Walczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

13. 06. 2024

Kierownik
Krytej pływalni Olimpijczyk

Grzegorz Golas

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Olimpijczyk
ul. Oriona 120
44-100 Gliwice

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

