

MZUK-EPZ.50.14.2019

Gliwice, 29-05-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: **Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik przy ul. Jasnej w Gliwicach**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335 04 54  
fax +48 32 231 00 32  
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

(...) Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający przyjmie ofertę produktu o poniższych parametach:

Typ włókna:

- 3 włókna (2 monofilowe i 1 fibrylowane) w jednym pęczku; trzy różne kolory włókien)
- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 320 i 350 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 110 mikronów
- Dtex: min. 17 900 dtex
- Waga włókna: min. 1 800 gr/m<sup>2</sup>
- Waga całkowita : min. 3 200 gr/m<sup>2</sup>
- Ilość pęczków: min. 7 800 /m<sup>2</sup>
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków: min. 58 N (nie postarzone)
- Wypełnienie nawierzchni: granulaty gumowy EPDM

Wymagane dokumenty: wg aktualnych wymogów Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zostały zmienione parametry trawiastej nawierzchni syntetycznej.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, zmiany w ZAŁĄCZNIKU NR 6 w części Projekt wykonawczy.

NOWA poprawiona część ZAŁĄCZNIKA NR 6 jest dostępna na stronie internetowej pod nazwą „Projekt wykonawczy\_nowy”

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wymaga raportu z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs dla oferowanej nawierzchni potwierdzający zgodność oferowanej nawierzchni (z zasypem EPDM) z najnowszymi wymogami FIFA 2015?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższych badań. Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni zostały ujęte w pkt. 10 ppkt 4) SIWZ.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.