

MZUK-EPZ.50.14.2019

Gliwice, 29-05-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: **Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik przy ul. Jasnej w Gliwicach**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl

Pytanie nr 1:

(...) Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchni typu trawa syntetyczna o parametrach:

- Typ włókna: monofilowe i fibrylowane,
- Wysokość włókna: 50 mm,
- Gęstość pęczków monofilowych: 8424 szt/m²,
- Ilość włókien monofilowych: 117 936szt/ m²,
- Grubość włókien: włókno monofilowe: 495 mikronów, włókno fibrylowane:85 mikronów,
- Dtex: 17500
- Siła potrzebna do wyrywania po starzeniu:41N

Oferowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

- Kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY PRO,
- Aktualny Certyfikat FIFA Quality,
- Certyfikat FIFA Preffer Producer dla producenta nawierzchni,
- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330,
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta,
- Atest PZH,
- Autoryzacja wraz z gwarancją,

Odpowiedź:

Zostały zmienione parametry trawiastej nawierzchni syntetycznej. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, zmiany w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ w części Projekt wykonawczy. Nowa poprawiona część ZAŁĄCZNIKA NR 6 jest dostępna na stronie internetowej pod nazwą „Projekt wykonawczy_nowy” .

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.