

EPZ.MZUK.50.25.2019

Gliwice, 27-06-2019 r.

nr kor. MZUK.23263.2019



Dotyczy: **Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 2**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335-04-10  
fax +48 32 231-00-32  
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Ile jest miejsca na urządzenie – platformę pionową? Czy miejsce – przestrzeń na platformę jest w jakiś sposób ograniczone? Jakie są wymiary otworów w stropach?

**Odpowiedź:**

Przestrzeń na platformę jest ograniczona konstrukcją pawilonu wejściowego Palmiarni. Wymiary istniejącego szybu: 1690x1390mm.

**Pytanie nr 2:**

Jakie są wymiary istniejącego podszybia (długość x szerokość x głębokość)?

**Odpowiedź:**

Podszybia brak.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o udostępnienie zdjęć istniejącego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zdjęcia w załączeniu.

**Pytanie nr 4:**

Jaka jest wysokość ostatniej kondygnacji ( trzeciego przystanku – odległość od podłogi do sufitu, czyli tzw. Nadszybia ).

**Odpowiedź:**

Wysokość ostatniej kondygnacji od podłogi do najniższego punktu sufitu podwieszanego: 2500mm.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.