



Dane elektroenergetyczne:

NAPIĘCIE ZASILANIA: 230/400V 50Hz

ZASILANIE Z SIECI: TN-C

INSTALACJA ODBIORCZA: TN-S

Pi: 7,0 kW

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<div><div></div><div>STO</div></div> <div>PRACOWNIA 44STO sp. z o.o. ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42</div>		
Inwestycja: Roboty budowlane związane z montażem małej architektury i budową sieci elektrycznej oświetlenia na skwerze w rejonie ulic Wrocławskiej, Arkońskiej i Lutyckiej w Gliwicach		
Inwestor: Wspólnoty Mieszkaniowe w rejonie ulic: Wrocławska, Arkońska i Lutycka w Gliwicach		
Temat opracowania: TABLICA POMIAROWO-ROZDZIELCZA TRA SCHEMAT IDEOWY		
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
Sprawdził:		
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: 1/3 E451-04
Skala:	Data: 2019.05	