

MZUK-EPZ.50.13.2020

Gliwice, 06-03-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja powłok dachowych obiektów o numerach ewidencyjnych 629, 632 i 697 na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
mzuk@mzuk.gliwice.pl

w pkt.3 "opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający dodaje:

1. należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości co najmniej 5 mm,
2. obmiar powierzchni dachu obiektu 629 wykonano z uwzględnieniem powierzchni łupin a nie na podstawie rzutu dachu,
3. pokrycie dachu obiektu 632 (przybudówka) powinno być wykonane z jednej warstwy styropapy o grubości styropianu 5 cm i jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - poz. 2.5. przedmiaru robót.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.