

MZUK-EPZ.50.35.2020

Gliwice, 21-08-2020 r.

nr kor. MZUK.25938.2020



Dotyczy: **Budowa oświetlenia i nawierzchni drogi leśnej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja drogi leśnej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach"**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
mzuk@mzuk.gliwice.pl

Pytanie nr 1:

Według projektu i przekroju konstrukcja nawierzchni to:

- Warstwa z kłińca gr 5 cm
- Warstwa z kruszywa łamanego lub tłuczni fr. 0/31,5mm gr. 20 cm

W przedmiarze konstrukcja nawierzchni to:

- poz. 1.6 - wykonanie nawierzchni z tłuczni grubości 5cm
 - poz. 1.7 - wykonanie nawierzchni z tłuczni grubości 10cm
- Proszę o wyjaśnienie/korektę.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót, w pozycji 1.7. w kolumnie krotność powinien być współczynnik 2. W związku z czym należy przyjąć warstwę o gr.20 cm.

Z poważaniem

Grzegorz Śliczniuk

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.