

MZUK-EPZ.50.46.2020

Gliwice, 13-01-2021 r.

nr kor. MZUK.1172.2021



Dotyczy: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335-04-10  
fax +48 32 231-00-32  
przetargi@mzuk.pl

**Pytanie nr 1:**

W jaki sposób będzie zasilona w energię elektryczna pompa do systemów zraszania?

W czym zakresie jest budowa przyłącza energetycznego?

**Odpowiedź:**

Przyłącze energetyczne nie będzie realizowane. W zakresie robót jest wykonanie zalicznikowej linii zasilającej wraz z rozdzielnicą i podłączeniem do istniejącego przyłącza na działce 291/4. Przebieg linii zgodnie z rysunkiem nr 2 przy południowej krawędzi działki 289/5

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.