



Dotyczy: **Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 2**

## Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice  
www.mzuk.pl  
tel. +48 32 335-04-10  
przetargi@mzuk.pl

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

### W SWZ jest:

15. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07-08-2021.

### ZMIANA NA:

15. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12-08-2021.**

### W SWZ jest:

17. Termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy złożyć do dnia 09-07-2021 r. do godz. 11:30,

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09-07-2021 r. o godz. 13:00,

3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania,

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację:

a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

### ZMIANA NA:

17. Termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy złożyć **do dnia 14-07-2021 r. do godz. 11:30,**

2) otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 14-07-2021 r. o godz. 13:00,**

3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania,

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację:

a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

**Ponadto Zamawiający wprowadza do SWZ w rozdziale 10 pkt. 5) o brzmieniu:**

5) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:

Wykonawca do oferty dołączy karty katalogowe następujących urządzeń wymienionych w przedmiarze robót:

**I. Obieg nr 1**

1. Filtr pionowy podciśnieniowy, wielowarstwowy – pkt 1 przedmiaru robót.
2. Pompa wody zanieczyszczonej, pionowa zatapialna - pkt 2 przedmiaru robót.
3. Pompa wody czystej (przefiltrowanej) - pkt 3 przedmiaru robót.
4. Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoża (płukania powietrznego) - pkt 4 przedmiaru robót.
5. Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupełniania wody z napędem elektrycznym - pkt 5 przedmiaru robót.
6. Zbiornik przelewowy V=50 m<sup>3</sup> - pkt 7 przedmiaru robót.
7. Pompa napelniająca , pionowa zatapialna, żeliwna - pkt 8 przedmiaru robót.
8. Urządzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej - pkt 9 przedmiaru robót.
9. Pompa dozująca podchlorynu sodu - pkt 10 przedmiaru robót.
10. Pompa dozująca korektora pH - pkt 11 przedmiaru robót.
11. Pompa dozująca koagulanta – pkt 12 przedmiaru robót.
12. Pompa ścieków, pionowa zatapialna, żeliwna z wirnikiem typu vortex – pkt 15 przedmiaru robót.
13. Filtr pionowy podciśnieniowy, wielowarstwowy – pkt 17 przedmiaru robót.
14. Pompa wody zanieczyszczonej, pionowa zatapialna – pkt 18 przedmiaru robót
15. Pompa wody czystej (przefiltrowanej) – pkt 19 przedmiaru robót.

**II. Obieg nr 2**

16. Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoża (płukania powietrznego) –pkt 20 przedmiaru robót.
17. Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupełniania wody – pkt 21 przedmiaru robót.
18. Zbiornik przelewowy V=50 m<sup>3</sup> - pkt 23 przedmiaru robót.
19. Pompa napelniająca , pionowa zatapialna – pkt 24 przedmiaru robót.
20. Urządzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej – pkt 25 przedmiaru robót.
21. Pompy dozująca podchlorynu sodu, koagulanta, korektora Ph – pkt 26, 27,28 przedmiaru robót.
22. Pompa ścieków, pionowa zatapialna, żeliwna z wirnikiem typu vortex –pkt 31 przedmiaru robót.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

**UWAGA:**

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Musi wykazać, że zastosowane rozwiązania równoważne zapewnią osiągnięcie oczekiwanej funkcjonalności technicznej całego układu będącego przedmiotem zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem systemu, zestawieniem ilościowym urządzeń oraz schematem ideowym działania. Ponadto Wykonawca składając ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej a zaoferowanie materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14-07-2021 r. do godz. 11:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14-07-2021 r. o godz. 13:00.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.