

LEGENDA

- Koryto kablowe na wsporniku ściennym
- Rurka ochronna (peszel)
- nr prowadzonego kabla (zgodnie ze strukturą zasilania, schematami tablic i listą kablową)
- zmiana poziomów
- Rozdzielnie, tablice, szafy zasilające
- PP — główny wyłącznik prądu

UWAGA!!!

1. *Całość instalacji tj. ułożenie przewodów oraz ich podłączenie do odbiorników należy wykonać zgodnie z aktualnymi PBUE oraz z "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych cz. V – instalacje elektryczne".*
2. *Przed ucięciem kabla należy zmierzyć rzeczywistą długość trasy.*
3. *Koryta kablowe mocować do ściany za pomocą wsporników. W przypadku konieczności dużego oddalenia od ściany do mocowania używać wieszaków.*
4. *Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany należy zabezpieczyć (uszczelnić) zgodnie z aktualnymi wymaganiami p. poż.*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

-1.1	KOMUNIKACJA , SCHODY	9,00
-1.2	KORYTARZ	4,50
-1.3	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	2,40
-1.4	MAGAZYN KOREKTORA PH	4,00
-1.5	MAGAZYN PODCHLORYNU SODU	4,00
-1.6	POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMPY , FILTRY	15,15
	RAZEM PIWNICE	39,05 M2

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Pokomeda Nr Upr: SLK/0998/POOE/05 Nr Upr: SLK/3710/OWOE/11
ADRES:	44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5		
TEMAT RYSUNKU:	TRASY KABLOWE PIWNICA	SPRAWDZIŁ:	Krystian Gałeczka Nr Upr: 629/92
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICG 25C		
FAZA/BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: styczeń 2021	SKALA: 1 : 100	NR RYSUNKU: E07