



LEGENDA:

- zwoły poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
- przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm
prowadzony pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
- iglica min. 0,7m ponad kominem
- złącze krzyżowe do połączeń
zwołów poziomych

PRO-INVEST Anna Chaberko - Łuczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1			
INWESTOR	Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarząd Usług Komunalnych,44-109Gliwice,ul. Strzelców Bytomskich 25c		
TEMAT	Projekt przebudowy budynku użytkowego zarządu cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania terenu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą źródła ciepła		
ADRES	44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120		DATA 12.20 r.
TREŚĆ RYS.	INST. ODGROMOWA - DACH	BRANŻA elektr.	1:100
PROJEKTANT	inż. Bolesław Kusiak	1115/94	IE-09