



Dotyczy: **Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina w Gliwicach**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335-04-54  
fax +48 32 2310032  
przetargi@mzuk.pl

**Pytanie nr 1**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych.

**Odpowiedź nr 1**

W załączeniu przedmiar instalacje wodno-kanalizacyjne zewnętrzne.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o następujące rysunki: przekrój budynku technologicznego, przekrój nawierzchni chodnika, przekrój płyty wodnego placu zabaw, detal szatni wolnostojącej, detal pryszniców zewnętrznych, przekrój typowej studni kanalizacyjnej.

**Odpowiedź nr 2**

Rysunki architektoniczne :

- rysunek 4,5 - przekroje budynku technologicznego
- rysunek 5 - przekrój nawierzchni chodnika
- rysunek 9 przekrój płyty wodnego placu zabaw-
- rysunek 16 rysunek szatni wolnostojącej

dostępne w zamieszczonej na stronie postępowania dokumentacji technicznej.

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z zapisem w projekcie instalacji. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosować studzienki betonowe Dn1000 oraz tworzywowe Ø600 i Ø425. Łączenie przewodów oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnym wykonać ściśle wg instrukcji podanej przez producenta rur. Kolektor kanalizacyjny wykonany będzie w wykopie wąskoprzestrzennym. Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji należy wykonać próbę szczelności

**Pytanie nr 3**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 2 zestawy pryszniców zlokalizowanych przy wodnym placu.

**Odpowiedź nr 3**

Zestaw 2 pryszniczy jest w przedmiarze punkt 27d.1.24.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie wymagań odnośnie wyposażenia sanitarnego łazienek-umywalki, baterie, miski ustępowe, pisuary itp.

**Odpowiedź nr 4**

Wymagania odnośnie wyposażenia łazienek znajdują się w Specyfikacji technicznej od str 65-70 , muszle stojące, zawory czasowe , baterie antywandaliczne .

**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycięcia drzew.

**Odpowiedź nr 5**

Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew . Jedyne drzewo , które rośnie

w pobliżu wodnego placu zabaw ma zostać zabezpieczone w trakcie wykonywania prac budowlanych . Wokół drzewa wykonać opaskę z kostki granitowej , szerokość do ustalenia na budowie

**Pytanie nr 6**

Prosimy o szczegółowy opis techniczny wykonania izolacji ciężkiej fundamentów budynku technologicznego.

**Odpowiedź nr 6**

W Specyfikacji Technicznej od strony 47 - 49 jest opisana izolacja ścian fundamentowych i zbiorników . Wykonawca może zastosować system innego producenta. Ponieważ na terenie budowy jest wysoki poziom wód gruntowych należy zastosować izolację ciężką - system jednego producenta

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.