

UWAGA:
Dopuszcza się zmianę lokalizacji i ilości punktów PEL w pomieszczeniach uzasadnioną rzeczywistą aranżacją wnętrz.

PEL – punkt elektryczno logiczny







Punkty PEL montować na wysokości 80cm od posadzki powyżej powierzchni roboczej biurek.
Piony instalacji prowadzić podtynkowo, w rurkach ochronnych.
Nad sufitami instalacje prowadzić w listwach instalacyjnych oddzielnych dla instalacji zasilającej i sieci LAN.

TZG — Tablica zasilania gwarantowanego (zasilanie punktów logicznych, dystrybucja LAN)

Kabel F/FTP, kat 6, 4 parowy + kabel zasilający w listwie dzielonej typu KI

Listwa elektroinstalacyjna

Rurka instalacyjna

PEL — Punkt elektryczno logiczny

Zmiana poziomu prowadzenia instalacji

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl			
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZBUDOWY I ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK GOSPODARCZY	PROJEKTOWAŁ:	mgr inz.B. POKOMEDA Nr Upr: SLK/0998/POOE/05 Nr Upr: SLK/3710/OWOE/11
ADRES:	44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C		
TEMAT RYSUNKU:	Zasilanie gwarantowane + sieć LAN Okablowanie.	SPRAWDZIŁ:	K. GAŁECZKA Nr Upr: 251/80, 629/92
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICG 25C		
FAZA/BRANŻA: PW/ELEKTRYKA	DATA: KWIECIEŃ 2021	SKALA:	NR RYSUNKU: E12 1/1