


0.1	WARSZTAT SŁUSARSKI	49,40
0.2	MAGAZYN PODRĘCZNY	15,00
0.3	WARSZTAT ELEKTRYCZNY	48,60
0.4	MAGAZYN PODRĘCZNY	13,80
0.5	POKÓJ SOCJALNY PRAC.	16,20
0.6	WIATROLAP	15,50
0.7	SZATNIA PRACOWNICZA	31,80
0.8	UMYWALNIA	30,60
0.9	SANITARIATY	16,00
0.10	ISTN. ZBIORNIKI NA OLEJ	13,15
0.11	ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA	18,70
0.12	WC NIEPEŁN. BIURO	5,00
0.13	POKÓJ SOCJALNY BIURO	4,45
0.14	POK.SPRZĄTACZKI	3,45
0.15	KORYTARZ BIURO	25,70
0.16	BIURO	16,00
0.17	BIURO	29,75
0.18	BIURO	16,50
0.19	MAGAZYN PODRĘCZNY	14,50
0.20	STOLARNIA	112,30
0.21	LAKIERNIA	52,00
0.22	SUSZARNIA	47,40
0.23	KORYTARZ	95,20
0.24	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1,85	
RAZEM PARTER		690,85 M2




1	LEDVANCE GmbH LN SF 1200 36W/4000K WT IP44 LEDV
2	LEDVANCE GmbH SURFACE C LED 400 24W/4000K IP44
3	LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT
4	LEDVANCE GmbH 4058075300828 DP V AL 1200 40W/4000K IP65
5	LEDVANCE GmbH 4058075300903 DP V AL 1500 50W/4000K IP65
6	LEDVANCE GmbH 4058075392380 PL V AL 600 36W/4000K + ramka NT
7	LEDVANCE GmbH 4058075440432 PL PFM 600 36W 4000K UGR19 4320LM + ramka NT
8	LEDVANCE DP COMPACT 1500 55W/4000K/6700lm IP66, klasa zła II

W sterze 21 zagrożenia włacem naley, instalowac urzadzene spehniajace nastepujace warunki:
 - oprawy oswietleniowa - IP66, II klasa izolacji, Ex z blyskiem uniemozliwiajacy wyblaski wyblaski pod obciazaniem
 - aby zapobiec penetracji pylu do wnętrza gniazda, gniazdo naley instalowac pod ktem w stosunku do pynu
 z wyściem skierowanym w dół

AV1	4 *	AWEX LVZC LVZC 1W B
AV2	23 *	AWEX LVZ01/WB LVZ01/WB
AV3	5 *	AWEX LVZ02/WB LVZ02/WB
AV4	1 *	AWEX LVZU1/WB LVZU1/WB
AV5	1 *	AWEX ODB 3x1W B ODB 3x1W B
AV6	3 *	AWEX OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA
AV7	10 *	AWEX OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA
AV8	1 *	AWEX OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA

RG	Rozdzielnia główna
TO1	Rozdzielnia TO1 (kuchnia ogólna)
TS	Rozdzielnia TS (dormitory)
TE+S	Rozdzielnia TE+S (kuchnia ogólna, gniazda 3f, maszyn)
TL+S	Rozdzielnia TL+S (kuchnia ogólna, gniazda 3f, maszyn)
RK	Rozdzielnia R (kuchnia ogólna, gniazda 3f, maszyn)
TZG	Rozdzielnia TZG (kuchnia ogólna, gniazda 3f, maszyn)
CW	Rozdzielnia CW (kuchnia ogólna, gniazda 3f, maszyn)



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. POŁOMIŃSKA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK GOSPODARCZY	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. POŁOMIŃSKA
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 28C	ADRES:	44-109 GLIWICE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 28C
INWESTOR: WIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH I GOSPODARSTWA W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM	INWESTOR:	WIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH I GOSPODARSTWA W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM
FAZA/BRANŻA: PW/ELEKTRYKA	FAZA/BRANŻA:	PW/ELEKTRYKA
DATA: KWIECIEŃ 2021	DATA:	KWIECIEŃ 2021
SKALA:	SKALA:	SKALA
NR PRYSŁUKU:	NR PRYSŁUKU:	E08