

Dotyczy: **Modernizacja zagospodarowania działek nr 1517 i 1518 obręb Sośnica w Gliwicach (teren po zlikwidowanej odkrytej pływalni Neptun)**

## Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

### Pytania:

1. Prosimy o udostępnienie pełnego dokumentu uzgodnienia z PWiK Sp. z o.o. Gliwice.
2. W załączniku nr 4 - formularz oferty, brak zakresu prac budowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej parku, w związku z czym kwota z formularza będzie niezgodna z załącznikiem nr 1 - oferta, w którym jest nawiązanie do załącznika nr 4. Czy stanowi to omyłkę czy należy tak wypełnić dokumenty?
3. W związku z wymogiem, iż oprawy lamp oświetlenia parkowego powinny nawiązywać wyglądem do opraw LED zainstalowanych zgodnie z Masterplanem oświetlenia na ul. Pszczyńskiej, Bojkowskiej i Akademickiej, prosimy o podanie typu i producenta opraw zainstalowanych na ul. Pszczyńskiej, Bojkowskiej i Akademickiej.
4. Prosimy o uściślenie czy oprawy oświetlenia parkowego mają posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję Dali, czy Zamawiający przewiduje inny system sterowania, dla którego należy zamontować pustą obudowę szafy?
5. Prosimy o podanie parametrów oraz lokalizacji elementów zgodnie z przedmiarem, które nie zostały opisane w projekcie:
  - 3.11 Dostawa i montaż stolika do gry w szachy - 1 szt.;
  - 3.12 Dostawa i montaż stolika do gry w szachy przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - 1 szt.;
  - 3.13 Dostawa i montaż leżaków parkowych - 3 szt.
6. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się pnie drzew i gałęzie po wycinkach, po czyjej stronie leży wywóz i utylizacja tego materiału?
7. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się żelbetowe latarnie oraz słupy po latarniach, czy demontaż i utylizację należy uwzględnić w ofercie?
8. W którym miejscu w załączniku nr 4 - formularz cenowy należy uwzględnić wartość prac z przedmiaru "Budowa sieci elektroenergetycznej"?

### Odpowiedź:

1. Zamawiający umieścił uzgodnienia z PWiK Sp. z o.o. na stronie prowadzonego postępowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do PWiK Sp.z o.o. o sprawowanie nadzoru nad robotami i pokrycie kosztów nadzoru.
2. Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania

- poprawiony formularz cenowy (zał.4 NOWY).
3. Typ, rodzaj, dane i wyposażenie oprawy dokładnie określone są w Dokumentacji Technicznej, gdzie zawarta jest również karta katalogowa. Zamawiający nie przewiduje innego systemu sterowania.
  4. Typ, rodzaj, dane i wyposażenie oprawy dokładnie określone są w Dokumentacji Technicznej, gdzie zawarta jest również karta katalogowa. Zamawiający nie przewiduje innego systemu sterowania.
  5. Lokalizacja urządzeń nie wpływa na cenę oferty, lokalizacja zostanie określona w czasie wykonywania prac budowlanych. Parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń podano w załącznikach. Należy umieścić w ofercie wycenę wykonania pod stolikami do gry w szachy utwardzenia z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z tłucznią gr. 25 cm i obrzeży 30 x 8 cm na ławie betonowej. Powierzchnia utwardzenia 3 x 3 m.
  6. Pnie i gałęzie pozostałe po wycinkach zostaną usunięte do czasu rozpoczęcia prac przez Zamawiającego.
  7. W ofercie należy umieścić demontaż i utylizację znajdujących się na terenie inwestycji latarni i słupów po latarniach.
  8. Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania poprawiony formularz cenowy (zał.4 NOWY).

Z poważaniem

Grzegorz Śliczniuk

Zastępca Dyrektora Jednostki