

MZUK-EPZ.50.9.2022

Gliwice, 22-02-2022 r.

nr kor. MZUK.7191.2022



Dotyczy: **Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje jakie parametry techniczne mają mieć betonowe płytki na spodzie piaskownicy?

Odpowiedź:

Płytki chodnikowe betonowe o wymiarach 30x30cm lub 35x35cm, grubość minimum 5cm. Płytki układane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości minimum 3cm.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki