

MZUK-EPZ.50.54.2022

Gliwice, 12-07-2022 r.

nr kor. MZUK.26787.2022



Dotyczy: **Modernizacja budynku 629 (STALER) na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej przy ul. Błonie w Gliwicach**

### Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335 04 54  
fax +48 32 231 00 32  
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

Poz. 2.3 przedmiaru - wypełnienie dolnego pasa okien płytami laminatowymi osadzonymi na listwach metalowych, dwustronnie.

Projekt - Wstawienie w dolny pas okien płyt laminatowych wg kolorystyki na rys. nr 5.

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju płyty (co Zamawiający rozumie przez płytę laminatową), grubości, poprzez np. wskazanie producenta.

Nie udało się nam znaleźć takiego produktu dostępnego jako element elewacyjny odporny na uv i w takiej kolorystyce.

Proszę uprzejmie o doprecyzowanie jaki konkretnie materiał należy zastosować.

#### **Odpowiedź:**

Należy zastosować płyty laminatowe kompaktowe HPL - dwie płyty o grubości min. 6 mm każda.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki