

MZUK.EPZ.50.78.2022

Gliwice, 18-08-2022 r.

nr kor. MZUK.31412.2022



Dotyczy: **Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jasnej w Gliwicach 2**

### **Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści maty przerostowe o następujących parametrach:

- wymiary: 100 x 150 cm, kolor czarny, gr. 2,3 cm;
- certyfikat HIC powyżej 3,0 m;
- atest PZH;
- spełniające normy unijne PN-EN 1177:2019

W dokumentacji projektowej zostały przedstawione maty przerostowe dostosowane do wysokości swobodnego upadku powyżej 3,4 m. Obecnie oznaczenia podłoża dla którego Wysokość Swobodnego Upadku jest wyższa niż 3 m określa się "powyżej 3 m". Producenci mat posiadający taka informację na stronie odpowiadają, że posiadają nieaktualne informacje na stronach internetowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści maty przerostowe o opisanych powyżej parametrach.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335-04-10  
fax +48 32 231-00-32  
przetargi@mzuk.pl