

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

MZUK.EPZ.50.3.2014

Gliwice, 28-02-2014 r.

nr kor.

Dotyczy: **Przebudowa żydowskiego domu przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego 14 w Gliwicach**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. Zmianie ulega dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Jest:

- **O b m i a r w p o z . 4 3 :**
 $2.0*3.50+0.9*2.0+1.8*3.50+1.8*2.0+1.20*4.10+1.10*2.0=25,82$ m²,
- Opis w poz. 71: Wykonanie wanny szczelnej w węźle cieplnym – 1 kpl.,
- Poz. 84: Wykonanie płyty żelbetowej z betonu B20 grubości 15 cm zbrojonej,
- Poz. 116: Dostawa i montaż barierki uchylnych przy zejściu do piwnicy – 1 kpl.

Zmiana na:

- **Obmiar w poz. 43:** $2,24*3,5 + 1,36*4,10 + 1,36*3,95 + 2,10*3,60 + 1,06*3,4 + 2,10*3,6=37,512$ m²,
- Opis w poz. 71: Wykonanie wanny szczelnej w pomieszczeniach piwnicznych - obmiar = 1kpl,
- Poz. 84: Wykonanie płyty żelbetowej z betonu C20/25 W-6 grubości 20 cm zbrojonej prętami fi 6 mm, o oczku 150 x 150 mm, stal A I, - obmiar = 308,116 m²,
- Należy usunąć poz. 116.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Kopia aa.

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich
25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 231-00-31
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl