

MZUK-EPZ.50.13.2016

Gliwice, 04-04-2016 r.

nr kor. MZUK.9853.2016



Dotyczy: **Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego w Gliwicach wokół Hali sportowej i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 45  
fax +48 32 231 01 32  
przetargi@mzuk.pl

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze w poz 44 - nawierzchnia P2 została ujęta kostka w kolorze czerwonym w ilości 1116m<sup>2</sup> oraz linie w kolorze grafitowym, natomiast w OT na str 7 nawierzchnia P2 jest opisana jako beton kolor GRAFIT. Kolor kostki ma duży wpływ na cenę tym bardziej przy tak dużych ilościach. Proszę o jednoznaczne określenie koloru kostki.

**Odpowiedź:**

Rysunek zagospodarowanie terenu DO1 zmiana 2016\_03\_14 załączony do przetargu - prawidłowy kolor kostki.  
Prawidłowy kolor kostki w ilości 1 116 m kwadratowych - GRAFIT.

**Pytanie nr 2:**

W przedmiarze warstwa z gruntu stabilizowanego jest grubości 15cm natomiast na rysunku PRZEKROJE 1\_10 warstwa ta jest grubości 10cm, proszę o sprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Warstwa gruntu stabilizacyjnego ma wynosić 10 metrów - zgodnie z rysunkiem PRZEKROJE1\_10.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca dyrektora ds.  
ekonomicznych

Kopia aa.