

MZUK-EPZ.50.24.2016

Gliwice,

r.

nr kor.

Dotyczy: **Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni Mewa w Gliwicach**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie dopuszczenia do przetargu kolektorów słonecznych o niższej sprawności optycznej oraz wyższych współczynnikach strat ciepła oraz o wyższej powierzchni brutto 2,7 m² i wyższej powierzchni absorbera 2,57 m². Zarówno powierzchnia brutto jak i powierzchnia absorbera jest powierzchnią większą niż powierzchnia kolektora zaproponowanego w projekcie. Dzięki większej powierzchni czynnej moc szczytowa kolektora jest większa niż moc zaproponowana w projekcie i wynosi ponad 2 kW. Moc kolektor jest głównym parametrem, który należy brać pod uwagę jeżeli chodzi o porównanie kolektorów słonecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektor słoneczny, którego wymiary umożliwią ich montaż w zaprojektowanej przestrzeni obiektu oraz gdy jego moc wyznaczona zgodnie z PN-EN 12975 oraz PN-EN-IS 9806 przy napromieniowaniu $G = 1000 \text{ W/m}^2$ oraz różnicy temperatury $T_m - T_a > 50 \text{ K}$ będzie równa lub większa od kolektora referencyjnego.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie dopuszczenia do przetargu kolektorów o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy połączonych w baterie po 5 kolektorów cechujących się rozkładem temperatur zbliżonym do układu meandrycznego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektor słoneczny, którego konstrukcja zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej umożliwi w zakresie hydrauliki połączenie 10 sztuk kolektorów w jedno pole kolektorów.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki

Kopia aa.