



Dotyczy: **Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl

Pytania

1. Prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie wysokości kostek granitowych:
 - a) 10×10 w projekcie opisywana jest również 8/10 czyli boki 10 cm, grubość 8cm. W dalszej części projektu konstrukcji oraz w przedmiarze opisana jest natomiast jako kostka grubości 10cm. Jaka powinna być wysokość kostki?
 - b) 20×20 w projekcie opisywana jest również jako 18/20 czyli boki 20cm, grubość 18cm. W dalszej części projektu w przekroju konstrukcji oraz przedmiarze opisana jest natomiast jako kostka grubości 20cm. Jaka powinna być wysokość kostki?
2. Prosimy o informację w kwestii kostki granitowej przy Mysiej Górcie. W projekcie jest uwzględniona 10×10, natomiast w przedmiarze 4/6.
3. Prosimy o informację w kwestii kostki granitowej na placu przy Hali. W projekcie obrzeże z kostki 18/20, w przedmiarze kostka wys. 10cm. Podobnie chodnik w projekcie z kostki 10×10 natomiast w przedmiarze jest 4/6.

Odpowiedź:

Wszystkie kostki projektowane są jako kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana wykonanie zgodne z normą PN-EN 1342:2003 (góra płomieniowana, spód cięty, boki surowo łupane)

Wymiary kostek zastosowanych w projekcie:

- nawierzchnie placów przy Hali i przy Mysiej Górcie: 10x10 cm (opisywana często jako 8/10) gr 10 cm,
- obrzeża ścieżek, placów i zatoczek pod ławki: 20x20 cm (opisywana często jako 18/20) gr. 20cm,
- nawierzchnia zatoczek pod ławki: 6x6 cm (opisywana często jako 4/6) gr. 6cm.

Kolorystyka:

- place: jasno szary i ciemno szary (zgodnie z projektem)
- obrzeża i zatoki pod ławki: "zwykły" szary (zgodnie z projektem)

Kolorystyka wybranego materiału musi zostać zaakceptowana przez Projektanta!

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.