



Dotyczy: **Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej**

**Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25  
C  
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 45  
fax +48 32 231 01 32  
przetargi@mzuk.pl

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie z jakiej kostki granitowej należy wykonać obrzeże w opisie (Tom V projekt systemu komunikacji) jest informacja „obrzeże z kostki 20×20 surowo łupanej kolor jasno szary”, rys. DR 2.2 i DR 2.1 przedstawia obrzeże z kostki 18×20 cięto łupanej szarej, proszę o odpowiedź jaką kostkę przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Wszystkie kostki projektowane są jako kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana wykonanie zgodne z normą PN-EN 1342:2003 (góra płomieniowana, spód cięty, boki surowo łupane)

Wymiary kostek zastosowanych w projekcie:

- nawierzchnie placów przy Hali i przy Mysiej Górcie: 10x10 cm (opisywana często jako 8/10) gr 10 cm,
- obrzeża ścieżek, placów i zatoczek pod ławki: 20x20 cm (opisywana często jako 18/20) gr. 20cm,
- nawierzchnia zatoczek pod ławki: 6x6 cm (opisywana często jako 4/6) gr. 6cm.

Kolorystyka:

- place: jasno szary i ciemno szary (zgodnie z projektem)
- obrzeża i zatoki pod ławki: "zwykły" szary (zgodnie z projektem)

Kolorystyka wybranego materiału musi zostać zaakceptowana przez Projektanta!

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.