

MZUK-EPZ.50.7.2017

Gliwice, 23-03-2017 r.

nr kor. MZUK.9309.2017



Dotyczy: **Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl

Pytanie nr 1:

Dokumentacja projektowa dla Placu zabaw APZ przewiduje wykonanie 16,5 m² nawierzchni z kruszywa granitowego o konstrukcji:

3cm kruszywo naturalne 0-8mm

5cm kruszywo naturalne 0-16mm

15cm podbudowa z kłińca

30cm warstwa mrozoochronna.

Natomiast przedmiar w przedmiotowej części zawiera jedynie wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 10cm.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

1. Nawierzchnia z kruszywa granitowego przy Placu Zabaw ma być wykonana w tej samej technologii i w ten sam sposób co nawierzchnia ścieżek parkowych.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji projektowej dla Placu przy Mysiej Górcie ujęte jest wykonanie warstwy mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej w ilości 38,1m², natomiast przedmiar nie ujmuje jej wykonania. Czy będzie do wykonania w ramach zadania?

Odpowiedź:

Do wykonania jest warstwa mineralno-żywiczna o powierzchni 38,1m².

Pytanie nr 3:

W przedmiarze „Plac przy Mysiej Górcie” ujęte są nawierzchnie w poz. 44, 45, 46, których nie ujmuje projekt. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

W przedmiarze dokonano błędu opisowego.

W związku z powyższym zamawiający dokona modyfikacji siwz polegającej na udostępnieniu dwóch skorygowanych przedmiarów.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.