

Obudowa termoutwardzalna z fundamentem
dwukomorowa pusta
SKRF–800/600/2–250

Połączenia wg schematu nr E393–08
Wyposażenie: wg E393–03

Gniazda montować na płycie montażowej
X1 Gniazdo stałe 32A, 400V 5–bieg.
X2 Gniazdo stałe 16A, 400V 5–bieg.
X3 Gniazdo stałe 16A, 230V , 2P+Z

visio | architects and consultants
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE BUILDINGS ISB Rafał Schurma
ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice NIP: 631-116-07-89

PRACOWNIA 44STO
EWA TWARDOCH ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 513 105 268 NIP: 969-118-23-03

Zadanie:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU CHROBREGO W GLIWICACH
Inwestor:	Gmina Gliwice–Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44–109 Gliwice
Temat opracowania:	ROZDZIELNICA RP RYS. MONTAŻOWY

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
Piotr Zawodny	187/04	
....	....	

Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: E393–09
Skala: 1:5	Data: 2016.09	