

MZUK-EPZ.50.28.2017

Gliwice, 21-08-2017 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja nawierzchni ciągów pieszych na terenie Parku Starozielskiego przy ul. Andersa w Gliwicach**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie skorygowanie przedmiaru robót – w poz. 1.8 brak ilości przedmiarowej.

Odpowiedź:

W pozycji 1.8 powinien być przedmiar 1526,70 cm², należy doliczyć korytowaie na dodatkowe 5 cm. Łączna głębokość korytowania wynosi 8 cm.

Pytanie nr 2:

Wg poz. 1.9 korytowanie wykonywane jest na głębokość 30 cm w konsekwencji brak pozycji przedmiarowej na wykonanie korytowania za każdy następny cm powyżej 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie na jaką głębokość należy wykonać korytowanie?

Odpowiedź:

W ofercie należy przyjąć korytowanie alejek na łączną głębokość 8 cm. Nawierzchnie należy wykonać z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej w kolorze granitu grubości 6 cm – kostka identyczna jak kostka brukowa zabudowana wcześniej na terenie Parku Starozielskiego zdjęcie w załączeniu.

W związku z powyższym należy przyjąć odpowiednią ilość gruzu do wywozu na wysypisko.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.