

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 21 maj 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-05-21/00000002

RK STUDIO Katarzyna Roślon
ul. Knurowska 25
44-141 Gliwice

1011847893



Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w związku z budową skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w rejonie ul. Sadowej w Gliwicach.

Odpowiadając na pismo z dnia 10-05-2018 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kolidujące kable SN i oświetlenia ulicznego należy zabezpieczyć zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. – Wydział Eksploatacji OME.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres : ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Beata Kosmala

Numer uzgodnienia: 2357

Załączniki: załącznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli)
mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

Dotyczy uzgodnienia z dnia 21 maj 2018

O sygnaturze TDO11/OMD/BK/2357/TD/OGL/OMD/2018-05-21/0000002/2018

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TDS Region Gliwice a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidujących urządzeń.



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



RK STUDIO

Katarzyna Rosłon
ul. Knuruwska 25
44-141 Gliwice

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: ZC-4/ 54 /2018/U

Wasz Znak:

Data:

21 maja 2018

dotyczy: uzgodnienia budowy skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 430, 431, 432, 433, 434, obręb Stare Gliwice, przy ul. SDKPiL w Gliwicach

Odpowiadając na pismo z datą wpływu 08.05.2018r. potwierdzamy aktualność sieci ciepłych należących do PEC-Gliwice Sp. z o.o. na terenie objętym mapą w zaznaczonym zakresie. Uzgadniamy załączony projekt budowy skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 430, 431, 432, 433, 434, obręb Stare Gliwice, przy ul. SDKPiL w Gliwicach z zastrzeżeniem, by nie dokonywać nasadzeń krzewów nad siecią ciepłowniczą i w jej bezpośrednim pobliżu oraz odsunąć projektowane ławki od istniejącej sieci ciepłowniczej na co najmniej 1 m.

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PEC Gliwice o odpłatny nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy i zagłębienia sieci c.o. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

Nadzór pełnić będzie mistrz rejonu – pan Marek Filar.

Sprawę prowadzi: pan Marek Filar, tel. 504 296 343

Załączniki:

- 1 egz. zagospodarowania terenu
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf Wdżiszewski

TZT/1459/2018/4519

Gliwice, dn. 11.06.2018 r.

RK STUDIO KATARZYNA ROSŁON
Ul. Knuruwska 25
44 – 141 Gliwice

Dot.: uzgodnienia pod względem kolizji z siecią wod. – kan. projektowanego skweru rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z urządzeniami przy ul. Sadowej, dz. nr 430, 431, 432, 433 i 434 w Gliwicach
(Inwestor: MZUK Gliwice)

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wniosku z dnia 02.05.2018 r. (wpływ do PWiK dnia 07.05.2018 r.) w sprawie jw. informujemy, że w rejonie przedmiotowej inwestycji tut. Przedsiębiorstwo nie posiada sieci wod. – kan. Jednocześnie informujemy, że pod projektowanym asfaltowym torem przeznaczonym do jazdy na rolkach dla dzieci jest zlokalizowany przewód kanalizacyjny opisany na mapie symbolem ks90 nie stanowiący własności tut. Spółki.

Projektowaną inwestycję pod względem kolizji z ww. przewodem kanalizacyjnym należy uzgodnić z jego właścicielem.

Z uwagi na brak kolizji z sieciami wod. – kan. stanowiącymi własność tut. Spółki projektowaną inwestycję uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi p. Krzysztof Morawiec tel.: (32) 338 71 41

Załącznik:

1. Mapa

Kopia:

TZT a/a K.M. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 239.863.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl