




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



RK STUDIO

Katarzyna Rosłon

ul. Knuruwska 25

44-141 Gliwice

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: ZC-4/ 55 /2018/U

Wasz Znak:

Data:

21 maja 2018

dotyczy: uzgodnienia budowy placu zabaw na działkach nr 726, 727, 728, obręb Zatorze, przy ul. Czarnieckiego w Gliwicach

Odpowiadając na pismo z datą wpływu 08.05.2018r. potwierdzamy aktualność sieci ciepłych należących do PEC-Gliwice Sp. z o.o. na terenie objętym mapą w zaznaczonym zakresie. Uzgadniamy załączony projekt – koncepcja II budowy placu zabaw na działkach nr 726, 727, 728, obręb Zatorze, przy ul. Czarnieckiego w Gliwicach z zastrzeżeniem, by nie dokonywać nasadzeń krzewów nad siecią ciepłowniczą i w jej bezpośrednim pobliżu oraz odsunąć projektowane ławki od istniejącej sieci ciepłowniczej na co najmniej 1 m. Nie uzgadniamy natomiast projektu koncepcja I.

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PEC Gliwice o odpłatny nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy i zagłębienia sieci c.o. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

Nadzór pełnić będzie mistrz rejonu – pan Andrzej Norek.

Sprawę prowadzi: mgr inż. Andrzej Norek, tel. 504 296 345

Załączniki:

- 1 egz. zagospodarowania terenu
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**

Rudolf Włodarczyk

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPŁEJ - GLIWICE**
Spółka z o.o.
Zakład Ciepłoty Nr 4

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy wystąpić do PEC Gliwice o odpłatny
nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne
celem ustalenia dokładnej trasy sieci c.o.
Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych
urządzeń wykonywać ręcznie.

wygodnione pismem ZC-4/55/2018/U

PEC-Gliwice potwierdza przebieg
sieci c.o. w granicach opracowania.
Gliwice, dn. 21.05.2018

STARSZY INSPEKTOR
ds. pomiarowych i informacyjnych
mgr inż. Mirosław Zawisto

sieć CO należąca do PEC Gliwice