



# Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.427.198.2018.BD

Gliwice, 03.07.2018

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31  
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61  
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00  
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

**ARCHITEKTURA I PROJEKTY**  
**DAMIAN BEJTON**  
**ul. 3 MAJA 71A**  
**44-230 CZERWIONKA-**  
**LESZCZYNY**

nr kor. ZDM.34820.2018/BD




*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.427.198.2018*

Dotyczy: **możliwości włączenia ruchu drogowego z działki nr 155/3 obręb Kopernik do drogi publicznej ul. Kopernika w związku z planami budowy parkingu**

Po analizie udzielonych wyjaśnień z dnia. 11.06.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach **opiniuje pozytywnie** możliwość włączenia ruchu drogowego z planowanego parkingu na działce nr 155/3 obręb Kopernik do drogi publicznej ul. Kopernika (dz. 278/4) w Gliwicach, pod następującymi warunkami:

1. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których są przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych;
2. Zjazd powinien mieć:
  - a) szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
  - b) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego (w podbudowie należy zastosować kruszywo naturalne,
  - c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m lub wykonane skosem 1:1,
  - d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie pasa drogi dostosowane do jej ukształtowania,
  - e) zapewnione odwodnienie;
3. Istniejące w rejonie zjazdu sieci należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami uzyskanymi od ich właścicieli;
4. W czasie prowadzenia robót należy zapewnić utrzymanie w czystości drogi publicznej, w zakresie wynikającym z prowadzonej budowy (np. wprowadzić urządzenie czyszczące koła pojazdów przed wyjazdem z terenu budowy);
5. Przed wykonaniem robót budowlanych należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich decyzję administracyjną na lokalizację zjazdu, przedkładając materiały określające parametry i lokalizację zjazdu (plan sytuacyjny w skali 1:500, przekrój poprzeczny, podłużny zjazdu i inne wyszczególnione na wniosku 4b), wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.).
6. Lokalizacja urządzeń lub prowadzenie robót w pasie drogi publicznej wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.
7. Ulica Kopernika jest drogą publiczną gminną. Obiekty budowlane przy takich drogach należy sytuować poza liniami rozgraniczającymi w odległości min. 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni (art.43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r – Dz.U. z 2017 r. poz. 2222).
8. Uzgodnienie nie obejmuje zagospodarowania parkingu oraz dojazdu zlokalizowanego w półn-zach części opracowania, który powinien zostać zakończony krawężnikiem lub doprowadzony do docelowego obiektu.



9. Należy spełnić warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

10. Ważność niniejszego uzgodnienia wygasa po upływie 2 lat od daty jego wystawienia.

DYREKTOR

mgr inż. Anna Gilner

Kopia:

1.ZDM aa. (tel. kontakt. nr 032 300 86 68 mgr inż. Barbara Durczok) odp. na koresp.  
ZDM.30269.2018



