



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



Eko-Wilmar Sp. z o.o.
Ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: RT/0328/2019

Wasz Znak:

Data:

17.06.2019 r.

**Dot.: uzgodnienia projektu technicznego węzła wymiennikowego dla potrzeb
c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej na terenie bazy MZUK przy ul.
Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach**

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2019 r. po rozpatrzeniu dokumentacji technicznej jw. o nr W-25/19, niniejszym uzgadniamy przedstawione rozwiązania techniczne w zakresie technologii węzła po stronie wysokich parametrów, z następującymi uwagami:

- dla podanych warunków pracy sieci nie ma uzasadnienia dla stosowania zaworu regulacji różnicy ciśnień,
- przedsiębiorstwo ciepłownicze zastrzega sobie udział w odbiorze technicznym i próbie ciśnieniowej wymiennikowni ciepła. O czynnościach jw. należy powiadomić mistrza rejonu Jacka Nowickiego tel. 504 296 344,
- przed uruchomieniem ciepła należy ustalić szczegóły związane z montażem układu pomiarowego z działem AKPiA, tel. 32 335 0 203,

Uruchomienie ciepła odbywa się po podpisaniu umowy sprzedaży. W tej sprawie należy kontaktować się z Gabrielą Klich w dziale Sprzedaży i Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: g.klich@pec.gliwice.pl.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Załącznik:

- zwrot 1 egz. dokumentacji

Kopia:

- TS, DS
- DI aa/Agnieszka Krztoń - tel. kontaktowy: (32) 335-02-10

**PREZES Zarządu
DIREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Władysławski