



- UWAGI:
1. Tablica rozdzielcza w wykonaniu wnekowym obudowa 5x12 modułów listwa PE/N, 4R/60M 1 kl. IP30 drzwi metalowe z zamkiem.
 2. Montować we wnęce na wys. 1,2m dół tablicy nad posadzką.

Ps = 22,5 kW
Jo = 34,2 A

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA :
Instalacje zasilające : szybkie odłączenie zasilania
Instalacje odbiorcze : wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA.

Nr obw.			TB.E-01	TB.E-02	TB.E-03	TB.E-04	TB.E-05	TB.E-06	TB.E-07	REZERWA	TB.E-08	TB.E-09		TB.E-10	TB.E-11	TB.E-12	TB.E-13	TB.E-14	TB.E-15	TB.E-16	TB.E-17	TB.E-18	TB.E-19	TB.E-20	REZERWA	TB.EO-1	TB.EO-2	TB.EO-3	TB.EO-4	TB.E-21	TB.E-21	TB.E-21
	20 kW		1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,00 kW	1,50 kW	1,50 kW	0,15 kW		0,20 kW	0,20 kW		2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW		0,25 kW	0,30kW	0,30 kW	0,10 kW	7 W	7 W	7 W	
	YDY 5 x10		YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x1,5		YDY3x1,5	YDY3x1,5		YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5		YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	
	ZASILANIE z RG	Sygnalizacja napięcia	suszarki do rąk			gn. 230V ogólne	bojiler elektr.230V	bojiler elektr.230V	wentylator dachowy		kontrola dostępu	kontrola dostępu		ogrzewanie elektryczne grzejniki konwektorowe z termostatem											oświetlenie hol wejściowy	oświetlenie WC damski	oświetlenie WC męski	oświetlenie zewnętrzne	zasil. baterii wc damski	zasil. baterii wc męski	zasil. baterii wc pisuary	

TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania obiektu nr 632 (obiekt biurowy) na zespół toalet ogólnodostępnych na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej Gliwice ul. Błonie działka 395/5		
TYTUŁ:	Schemat ideowy rozdzielnic TB		
OPRACOWAŁ:	FAZA: projekt budowlano-wykonawczy		
PROJEKTOWAŁ: Michał Łyko upr. 701/94/KA	DATA: sierpień 2021		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Danuta Szpetman upr. SLK/6812PWBE/16	SKALA:	NR RYS.: E.02	