

Zacisk	L3		L1		L2		L3		L1		L2		L1	L2
Przekrój (mm²)	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5				YDYżo 3x1,5	
Moc zainstalowana Pi (kW)	0,120		0,160		0,060		0,150		0,150		0,250		0,750	
Pi L1 (kW)			0,160						0,150				0,750	
Pi L2 (kW)					0,060						0,250			
Pi L3 (kW)	0,120						0,150							
Ps (kW)	0,120		0,160		0,060		0,150		0,150		0,250		0,750	
Opis	Zasilanie POMPA OBIEGOWA P3 120W/230V	Sterowanie POMPA OBIEGOWA P3 120W/230V	Zasilanie POMPA OBIEGOWA P4 160W/230V	Sterowanie POMPA OBIEGOWA P4 160W/230V	Zasilanie POMPA CYRKULACYJNA PCC1 60W/230V	Sterowanie POMPA CYRKULACYJNA PCC1 60W/230V	Zasilanie POMPA ZASILAJĄCA WYMIENNIKI AWARYJNE 150W/230V	Sterowanie POMPA ZASILAJĄCA WYMIENNIKI AWARYJNE 150W/230V	Zasilanie POMPA OBIEGOWA Pb 150W/230V Bypass antyzamrożeniowy	Sterowanie POMPA OBIEGOWA Pb	Zasilanie POMPA REZERWA	Sterowanie POMPA REZERWA	Zasilanie Pomp STEROWANIE RĘCZNE	REZERWA

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Tablica natynkowa zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

Tytuł rysunku:	TABLICA ROZDZIELCZA TR-CWU (węzeł cieplny)
Tytuł projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OPARCIU O INSTALACJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA KRYTEJ PŁYWALNI MEWA W GLIWICACH
Obiekt:	KRYTA PŁYWALNIA MEWA 44-100 GLIWICE, UL. MEWY 36
Inwestor:	MZUK, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C 44-109 GLIWICE

Projektował Branża IE	mgr inż. Tomasz Bienek	Uprawnienia nr SLK/0996/PWOE/05	Podpis
Stadium	PROJEKT	Skala:	%
Data	15.10.2015	Nr rysunku:	IE/04.2
Nr projektu	299 / 23/ 2015		

BUD-SERWIS
BUD-SERWIS RDK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl